

GR.7012.155.2022

Gniezno, dnia 14.09.2022 r.

POLTECH

Krzysztof Kanoniczak

ul. Surowieckiego 42

62-200 Gniezno

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji sieci wodociągowej.

Urząd Gminy Gniezno po przeprowadzonej analizie wniosku złożonego w dniu 24.08.2022 r., przez pana Krzysztofa Kanoniczaka działającego z upoważnienia inwestora Gminy Gniezno. (Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno), uzgadnia lokalizację projektowanej sieci wodociągowej Pe, DN 110 mm, na drodze wewnętrznej należących do gminy Gniezno, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 21/7, obręb Mnichowo.

Przy projektowaniu i wykonawstwie przedmiotowej infrastruktury technicznej należy uwzględnić poniższe warunki i trasę przebiegu uzgodnioną zgodnie z załącznikiem graficznym do pisma:

1. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać w pasie drogowy działki numer 21/7, obręb Mnichowo w wykopie otwartym.
2. Wykop w pasie winien mieć formę wąsko przestrzennego.
3. Należy zabezpieczyć krawędzie wykopu przed obsuwaniem.
4. Zasypywanie wykopów nie może być prowadzone w okresie mrozów.
5. Zapewnić właściwe zagęszczenie gruntu i wyprofilowanie nawierzchni. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosi 0,98.
6. Oznakowania oraz zabezpieczenia prowadzonych robót.
7. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu prac.
8. **Miejsce wykopów w drodze wewnętrznej o nawierzchni wykonanej z kruszywa i tłucznia kamiennego po zakończeniu robót należy otworzyć na całą szerokość nawierzchni jezdni przy użyciu tłucznia kamiennego gr. 15 cm, frakcji 0-31,5 mm (kruszywo twarde).**
9. Wszelkie odkształcenia w miejscu robót w ciągu 24 miesięcy do zakończenia prac będą usuwane na koszt inwestora robót.

Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

Tel: 61 424 57 50 Fax: 61 424 57 51

e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl www.urzadgminy.gniezno.pl

10. Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi uwzględniając prawa osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.
 11. W trakcie prowadzonych robót należy zapewnić możliwość swobodnego i bezpiecznego ruchu pieszego i kołowego oraz dojazdów i dojść do posesji przyległych do pasa drogowego.
 12. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych.
 13. Realizacja i koszty budowy związane z wykonaniem inwestycji – w tym usunięcie powstałych kolizji w trakcie prowadzenia robót – należą do Inwestora, W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych w trakcie prowadzenia robót, wypadków i kolizji skutki ponosić będzie umieszczający urządzenie.
 14. Na 14 dni przed rozpoczęciem robót Właściciel urządzeń infrastruktury technicznej zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Referatu Gospodarki i Rozwoju o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg pobiera się opłaty zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376.)).
 15. W okresie od grudnia do końca lutego obowiązuje zakaz prowadzenia robót w pasie drogowym.
 16. Niniejsza uzgodnienie ważna jest dwa lata od dnia wydania.
- Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działki oznaczonej w ewid. gruntów nr 21/7, obręb Mnichowo, w zakresie i na warunkach ustalonych w uzgodnieniu.

Z up. Wójta

Hanna Włodarska
SEKRETARZ

Załącznik:

1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa z przedstawioną lokalizacją projektowanej sieci wodociągowej – 1 egz.

Orzeczanie:

1. Adresat

2. aa. (Sprawę prowadzi: Bernadetta Kusnierkiewicz 61 424-57-52 / 510 927 229)