

PROTOKÓŁ

Z inwentaryzacji przewodów kominowych (dymowych –spalinowych wentylacyjnych)

Kontrola polegająca na inwentaryzacji podłączeń kominowych oraz na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych), w budynku przy ul. Chełmińskiej 57 w Grudziądzu, została przeprowadzona przez posiadającego wymagane kwalifikacje mistrza kominiarskiego Dawida Gołębiowskiego – dyplom mistrzowski nr. 5511/2015 wydany przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy (art. 62 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz wydanych na podstawie ww. Ustawy przepisów wykonawczych.

W wyniku kontroli stwierdzono :

Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych i wentylacji grawitacyjnej odpowiadają przepisom wyżej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach. Przewody kominowe są drożne odpowiednio dla danej kondygnacji.

Zalecenia:

- W lokalu mieszkalnym nr. 6A podłączony kocioł c.o. gazowy z zamkniętą komora spalania wraz z piecem kaflowym w lokalu nr. 8 (pustostan) – komin nr. 9, przewód nr.4. Należy odłączyć piec kaflowy od przewodu nr. 4 w lokalu nr. 8.
- W lokalu mieszkalnym nr. 7 wentylacja pomieszczenia kuchni podłączona razem z piecem kaflowym z lokalu nr. 8 (pustostan) – komin nr.1, przewód nr. 4. Należy odłączyć piec kaflowy od przewodu nr. 4 w lokalu nr.8.
- W lokalu nr. 2 (pustostan) należy zamurować otwór po piecu kaflowym – komin nr. 8, przewód nr. 2.

MISTRZ KOMINIARSKI
Dawid Gołębiowski
nr. upr. 5511

.....
pieczęć i podpis przeprowadzającego kontrolę