



Płock, dnia <sup>26</sup> lipca 2023 r.

**WSK-II.7011.1.27.2023.EM**

**Wydział Inwestycji i Remontów  
w/m**

dotyczy: **wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar – prace przygotowawcze”, zlokalizowanego w Płocku przy ul. Miodowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 221/9, 191/1 i 220/3, obręb 0004 – Łukasiewicza.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.07.2023 r. w sprawie wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu ww. inwestycji, Wydział Spraw Komunalnych informuje, że:

1. wody opadowe i roztopowe należy odprowadzić do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej kd300 zlokalizowanej w ul. Miodowej - zgodnie z *Koncepcją uzbrojenia terenu w zakresie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla obszaru określonego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedli Miodowa – Łukasiewicza w Płocku* opracowaną w 2015 roku przez Pracownię Projektową Hydromont s.c. Nowak, Moderacki. W tym celu należy przebudować istniejący kanał deszczowy na kanał o średnicy minimum DN600 na odcinku od miejsca włączenia do wylotu łącznie z budową wylotu wód opadowych;
2. w postępowaniu przetargowym na wykonanie wylotu do rzeki Brzeźnicy należy uwzględnić uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych do urządzenia wodnego z terminem obowiązywania najwcześniej od dnia planowanego odbioru końcowego inwestycji w zakresie wykonania wylotu;
3. oczyszczalnię wód opadowych należy zaprojektować z by-passem;
4. w projekcie należy uwzględnić dojazd ciężkiego sprzętu (DMC 32 t, nacisk na oś do 115 kN, o wymiarach: dł. 16 m, szer. 2,5 ÷ 3,1 m) niezbędnego do utrzymania

i eksploatacji urządzeń oczyszczających wraz z placem manewrowym;

5. zakazuje się odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej;
6. kanalizację deszczową należy zaprojektować zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock zawartymi w Zarządzeniu nr 4308/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie: „Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock”.

Zarządzenie dostępne jest na stronie internetowej <http://nowybiip.plock.eu>.

7. w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, trasę projektowanej sieci kanalizacji deszczowej uzgodnić na naradzie koordynacyjnej Zespołu usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu w Urzędzie Miasta Płocka;
8. dokumentację projektową w zakresie sieci kanalizacji deszczowej uzgodnić w Referacie Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Spraw Komunalnych;
9. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą należy dostarczyć przed przystąpieniem do odbioru końcowego na tradycyjnej mapie oraz w wersji elektronicznej wektorowej w formacie GML;
10. warunki techniczne ważne są przez okres trzech lat od daty wydania.

**DYREKTOR**  
Wydziału Spraw Komunalnych  
*K. Gawin*  
Krzysztof Gawin

**Załącznik:**

- Koncepcja uzbrojenia terenu w zakresie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla obszaru określonego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedli Miodowa – Łukasiewicza w Płocku (płyta CD).

**Otrzymują:**

1. Adresat,
2. WSK-II – a/a.

Oprac. E. Mróz  
tel. 24 367 17 63