

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach, Środowiskowego Domu Samopomocy w Dźwierzutach oraz Gminy Dźwierzuty

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego, zwanego dalej „olejem opałowym”, na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach, Środowiskowego Domu Samopomocy w Dźwierzutach oraz Gminy Dźwierzuty, w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w ilości szacunkowej 126 400 l (126,4 m³) w ramach sukcesywnych dostaw, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
2. Olej opałowy musi spełniać standardy jakościowe określone w PN-C-96024 Przetwory naftowe – oleje opałowe/dla gatunku L-1, co powinno być odzwierciedlone w formie certyfikatu (świadectwa) jakości dostarczonego z każdą partią dostawy.
3. Olej opałowy musi być zgodny z polskimi normami oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680), rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 584), ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385).
4. Przez partię dostawy rozumie się dostarczoną autocysterną jednorazową dostawę oleju opałowego, identyfikowaną dokumentem przewozowym (np. list przewozowy lub WZ) oraz certyfikatem (świadectwem) jakości.
5. Dostarczona ilość oleju opałowego winna być fakturowana zgodnie z objętościowym systemem sprzedaży paliw opartym na m³ lub l w temperaturze referencyjnej 15°C
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego oleju opałowego.
7. Minimalne parametry jakie musi spełniać olej opałowy:
 - wartość opałowa nie mniejszej niż 42,6 MJ/kg,
 - gęstość w temp. 15°C nie większa niż 860 kg/m³
 - temperatura zapłonu nie mniejsza niż 56°C,
 - temperatura płynięcia nie wyższa niż 21°C,
 - zawartość siarki do 0,2% m/m,
 - lepkość kinetyczna w 20°C nie wyższa niż 6,00 mm²/s,
 - zawartość wody maksymalnie do 0,05%,
 - zawartość osadów do 0,05%,
 - barwa czerwona.
8. Olej opałowy należy dostarczyć cysternami samochodowymi, wyposażonymi w końcówki wlewowe z zalegalizowanym „odmierzaczem” w jednostkach miary – litr. Dostawy muszą być realizowane specjalistycznymi autocysternami zaopatrzonymi w posiadające ważne cechy legalizacyjne urządzenia wydawcze – pompy oraz drukarki – wskazujące dokładną ilość wydanego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej +15°C (urządzenia wydawcze powinny także posiadać świadectwa legalizacyjne wydane przez Urząd Miar i Wag).
9. Olej opałowy będzie dostarczany z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych według ADR.
10. Olej opałowy będzie dostarczany cysternami Wykonawcy na jego koszt. Cena transportu i napełnienia zbiornika Zamawiającego jest wliczona w cenę jednostkową 1 litra oleju opałowego. Wysokość ceny 1 litra oleju opałowego dostarczanego w zakresie zamówienia będzie uzależniona od ceny podanej przez producenta. Zmiana ceny następuje na podstawie informacji o cenach paliwa obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Cena brutto dostawy 1 m³ oleju napędowego grzewczego zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostaw i wyładunku. Olej będzie dostarczany do miejsca wykonania zamówienia, tj. budynek przy ul. Sienkiewicza 1, 12-120 Dźwierzuty – zbiornik o pojemności 15 m³.

11. Dostawa oleju opałowego będzie realizowana sukcesywnie (partiami) w godzinach od 9:00 do 12:00 w dni robocze, na podstawie zapotrzebowania złożonego telefonicznie lub mailem przez Odbiorcę. W przypadku, gdy data dostawy oleju przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, terminem realizacji dostawy jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu ustawowo wolnym.
12. Wykonawca ma obowiązek zrealizowania dostawy w czasie nie dłuższym niż 2 dni od dnia złożenia zapotrzebowania przez Odbiorcę Zamawiającego.
13. Dostarczony olej opałowy będzie odmierzany na podstawie wskazań zalegalizowanego licznika paliwa zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej opałowy. Przy każdorazowej dostawie dostawca powinien posiadać aktualne świadectwo legalizacji urządzeń pomiarowych w samochodzie dostawczym.
14. Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy oleju opałowego będzie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy i Wykonawcy dokument przewozowy (list przewozowy, WZ).
15. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczonym oleju opałowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy uzupełnienia lub wymiany oleju opałowego na wolny od wad.
16. Wykonawca okaże każdorazowo podczas dostawy oleju opałowego certyfikat (świadectwo) jakości lub równoważny dokument przedstawiający parametry dostarczanego oleju.
17. Certyfikat powinien być wystawiony przez producenta oleju opałowego lub laboratorium posiadające akredytację PCA w zakresie parametrów jakościowych objętych przedmiotem umowy.
18. W przypadku dostarczenia oleju opałowego bez dokumentu, o którym mowa w pkt. 16 albo oleju opałowego niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną ofertą, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odmowy przyjęcia dostawy oleju opałowego. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu będą obciążały Wykonawcę.
19. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego oleju opałowego, Zamawiający powiadomi o powyższym fakcie Wykonawcę i w obecności jego przedstawiciela zostaną pobrane próbki z zakwestionowanej partii dostawy w celu poddania ich badaniom w niezależnym laboratorium badawczym.
20. W przypadku potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości oleju opałowego, Wykonawca dostarczy olej opałowy o właściwych parametrach technicznych w ilości, która została zakwestionowana. Dodatkowo Wykonawca zostanie obciążony kosztami badania próbek, kosztami naprawy urządzeń lub kosztami ich wymiany, jeżeli zastosowany olej opałowy niespełniający wymogów jakościowych spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie. Podstawa do obciążenia Wykonawcy kosztami napraw będzie protokół oględzin i naprawy uszkodzonych lub zniszczonych urządzeń.