

Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
ul. Szosa Ciechanowska 8
06 – 420 Gołymin-Ośrodek

Pełnomocnik Anna Surowiecka

tel. 600 047 632

asurowiecka@op.pl

EOŚ/259/21/UE-C/e-mail: 07.06.2021/JD/06/2021

Dotyczy: Usunięcia kolizji istniejącego oświetlenia zainstalowanego na dwóch słupach linii napowietrznej ENERGA Operator S.A. w związku z projektowaną Budową obejmującą rewitalizację Rynku i dawnego Placu Targowego na ulicy Rynek i części ulicy Targowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek (zasilanie ze stacji transformatorowej S2-2003), gm. Gołymin-Ośrodek.

Aktualizacja warunków technicznych Nr UE-C/ 01 /JD/2021

W odpowiedzi na pismo l. dz. 259/21 z dnia 11.01.2021r. oraz e-mail z dnia 07.06.2021 w sprawie usunięcia kolizji istniejącego oświetlenia zainstalowanego na dwóch słupach linii napowietrznej ENERGA - Operator S.A. w związku z projektowaną Budową obejmującą rewitalizację Rynku i dawnego Placu Targowego na ulicy Rynek i części ulicy Targowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek (zasilanie ze stacji transformatorowej S2-2003) gm. Gołymin-Ośrodek, ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. informuje, że w opracowanym projekcie technicznym należy uwzględnić następujące założenia:

1. Projekt oświetlenia drogowego wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy i normy.
2. W projekcie podać nr ewidencyjne działek oraz zgody ich właścicieli na realizację modernizacji sieci energetycznej (demontaże i posadowienie).
3. Jako obwody zasilające stosować kable wg obliczeń typu YAKXs 4x25mm² (lub 4x35mm²). Jako obwody sterujące stosować kable wg obliczeń typu YAKXs 4x25 mm².
4. W związku z planowaną budową przez Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek wydzielonej sieci kablowej na ulicy Rynek i części ul. Targowej majątek stanowiący własność ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.- to jest istniejące oprawy w ilości 2 sztuki na obwodzie oświetlenia zasilanym ze stacji transformatorowej S2-2003 wskazane przez Firmę FORMA BIURO ARCHITEKTONICZNE na rys. ZT1, Inwestor – Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek zdemontuje na swój koszt i przekaze protokołarnie do Działu Realizacji Usług w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów ul. Mławska 1.
5. Dla nowo projektowanych kablowych obwodów oświetleniowych na ulicy Rynek i części ulicy Targowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek winien wystąpić do ENERGA Operator S.A. 06-400 Ciechanów ul. Mławska 3, celem uzyskania nowych warunków przyłączenia projektowanego oświetlenia do sieci EOP.
7. Materiały z demontażu w tym zdemontowane oprawy oświetleniowe w ilości 2 sztuki wraz z wysięgnikami stalowymi Inwestor Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek przekaze Protokołem wg załączonego wzoru do Działu Realizacji Usług w Ciechanowie 06-400 Ciechanów ul. Mławska 1.

Powyższe wytyczne należy uwzględnić w opracowywanym projekcie technicznym. Projekt należy uzgodnić z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Region Południe DRU Ciechanów ul. Mławska 1.

Wykonawca prac związanych z modernizacją linii 0,4 kV zobowiązany jest do powiadomienia ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Dział Realizacji Usług Oświetleniowych w Ciechanowie ul. Mławska 1, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac.

Powyższe warunki techniczne ważne są przez okres 2 (dwóch) lat od daty ich wydania.

Zał. : 1 na 1 ark.

Sprawę prowadzi:

Jarosław Dudzik

tel.: 601 442 100

Regionalny Wydział Realizacji Usług



Andrzej Markiewicz