



- ZZP** - ZESTAW ZŁĄCZOWO-POMIAROWY
RG - ROZDZIELNICA GŁÓWNA
S - SŁUPEK OKRĄGŁY Z WBUDOWANĄ ROZDZIELNICĄ ELEKTRYCZNĄ
GZ1 - OPRAWA PARKOWA LED 4000K 8750lm 80W IP66 (h=6m)
GZ2 - OPRAWA SUFITOWA IP44 Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA
IP44 n.t. ŁĄCZNIK POJEDYNCZY SZCZELNY IP44 n.t.
— LINIA KABLOWA OŚWIETLENIOWA PROWADZONA W RURZE OCHRONNEJ DVRØ50
---- RURA OSŁONOWA POD PRZEJAZDAMI I PARKINGAMI SRSØ50

- UWAGA:**
- KABELE OŚWIETLENIOWE W WIACIE GRILLOWEJ PROWADZIĆ NA BELKACH KONSTRUKCYJNYCH W RURCE RKGL Ø40 UV NIEPALNEJ
 - NA LATARNI OŚWIETLENIOWEJ NR L-08 NALEŻY ZAINSTALOWAĆ ZESTAW DO MONTAŻU NA SŁUPIE WYPOSAŻONY W GNIAZDO 230V IP65 (ZASILANIE Z OBWODU OŚWIETLENIOWEGO).

forma biuro architektoniczne		FORMA BIURO ARCHITEKTONICZNE UL. KETLINGA 10/1, 30 - 389 KRAKÓW TEL. KOM. 600 047 632, 602 136 528	
TEMAT	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ, UL. RYNEK W M. GOŁYMIN - OŚRODEK WRAZ Z OŚWIETLeniem, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I ZAGOSPODAROWANIEM ZIELENIA		Nr rys. E-PZT
TREŚĆ RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Skala 1:500
INWESTOR	GMINA GOŁYMIN-OŚRODEK ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek		Faza PROJEKT TECHNICZNY
ADRES INWESTYCJI	GOŁYMIN - OŚRODEK UL. TARGOWA / GEN. ZIELIŃSKIEGO Dz. nr 281, 161, 167/1, 168, 169/5, 170/1, 170/2, 170/3, 171/2, 203/1		luty 2021 r.
Projektował	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
	inż. Antoni Słaboń	UAN-Upr. 435/87	
Sprawdził:	mgr inż. Anna Sosna		Branża ELEKTRYCZNA
	mgr inż. Piotr Kapuściński	338/2001	