



Nasz znak: IR.ZP.271.14.2022

Urząd Gminy Grybów

33-330 Grybów | ul. Jakubowskiego 33
tel. 18 445 02 04 | fax 525 525 210
ug@gminagrybow.pl | www.gminagrybow.pl

Grybów dn. 25.07.2022r.

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy zamówienia na **remont mostu na rzece Biała Tarnowska na działkach nr 1186/2, 83, 1187/1 w miejscowości Kąclowa.**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający Gmina Grybów, z siedzibą ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.

Pytanie nr 1 wykonawcy:

W jaki sposób Zamawiający zamierza zabezpieczyć ruch kołowy oraz pieszy na czas trwania robót? Czy Zamawiający przewiduje wykonanie przepraw tymczasowych? Jeśli tak, to w której pozycji przedmiaru należy je ująć?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający nie przewiduje wykonania przepraw tymczasowych.

Pytanie nr 2 wykonawcy:

Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu na czas trwania robót?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu na czas trwania robót.

Pytanie nr 3 wykonawcy:

Proszę o podanie grubości górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego (poz. 41 przedmiaru robót).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Grubość warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego – poz. 41 przedmiaru robót wynosi 8 cm.

II. Zamawiający informuje, że wszystkie zapisy SWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu pozostają bez zmian.

(-) Andrzej Poręba
Zastępca Wójta Gminy Grybów

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Strona internetowa postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/grybow>.
3. a/a.