




UWAGI:

- 1/ Okablowanie wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu, dostawcę systemu ustalić z Inwestorem przed rozpoczęciem robót
- 2/ Standard okablowania - skrętka UTP kat. 6A
- 3/ Dokładne rozmieszczenie urządzeń/modułów ustalić z Inwestorem przed rozpoczęciem robót instalacyjnych
- 4/ Do zestawu dostarczyć brelok zbliżeniowy (10 szt.) oraz karty zbliżeniowe/karty identyfikacyjne (10 szt.).

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo– usługowego "Duet" na potrzeby terapii zajęciowej Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej			
ADRES OBIEKTU	ul. Gliwicka 33, 44–201 Rybnik, dz. nr 3760/11 jedn. ewid.: 247301_1 Rybnik, obręb: 247301_1.089 Rybnik			data 09.05.2022
INWESTOR	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ul. Gliwicka 33, 44–201 Rybnik			skala %
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY			
 ul. Giedroycia 8 44-200 Rybnik			podpis	nr upr. -
	PROJEKTOWAŁ	Jerzy FOJCIK upr. bud. w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne		nr upr. 118/90
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Tomasz BIENEK upr. bud. w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne		nr upr. SLK/0996/PWOE/05
	nr rysunku	IE–05	zmiana	
	tytuł rysunku			
SYSTEM WIDEOFONOWY / SCHEMAT OKABLOWANIA				