



LEGENDA OZNACZEŃ:

- Ø28x1,5**
rura stal. ocynk
- Instalacji c.o. - zasilanie nagrzewnicy - prowadzona natynkowo ze stali węglowej 1.0034 ocynkowanej zewnętrznie łączonych przez zacisk
- Ø28x1,5**
rura stal. ocynk
- Instalacja c.o. - powrót z nagrzewnicy - prowadzona natynkowo ze stali węglowej 1.0034 ocynkowanej zewnętrznie łączonych przez zacisk
- Ø16x2,0**
rura wielowarstwowa
- Instalacji c.o. grzejniki - zasilanie z rury wielowarstwowej PE/Al/PE o parametrach t=90°C, p=10bar
- Ø16x2,0**
rura wielowarstwowa
- Instalacji c.o. grzejniki - powrót z rury wielowarstwowej PE/Al/PE o parametrach t=90°C, p=10bar
- 22KV/500-0,92m**
- Grzejnik stalowy zaworowy z wbudowanym zaworem podwójny 22, wysokość 50cm, długość 0,92m nastawa zaworu n=4,00



NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo– usługowego "Duet" na potrzeby terapii zajęciowej Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej		
ADRES OBIEKTU	ul. Gliwicka 33, 44–201 Rybnik, dz. nr 3760/11 jedn. ewid.:247301_1 Rybnik, obręb: 247301_1.089 Rybnik	data	19.05.2022
INWESTOR	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ul. Gliwicka 33, 44–201 Rybnik	skala	—
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY		
 ul. Giedroycia 8 44-200 Rybnik	OPRACOWAŁ	inż. Marcin ŁUCZAK	podpis
	PROJEKTOWAŁ	inż. Marcin ŁUCZAK upr. w specjalności instalacyjnej sanitarnej	podpis
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krzysztof GRUSZKA upr. w specjalności instalacyjnej sanitarnej	podpis
	nr rysunku	IS-02	zmiana
	tytuł rysunku	INSTALACJA C.O. – ROZWINIĘCIE	