


UWAGI OGÓLNE:

1. Instalację wodociągową należy prowadzić w miarę możliwości podtynkowo a w uzasadnionych przypadkach natynkowo z obudową z płyt g-k.
2. Instalację wodociągową podtynkową lub zakrytą należy zaizolować pianką PE gr. 6-9mm.
3. Elektryczne podgrzewacze wody zabezpieczyć armaturą odcinającą, zwrotną i bezpieczeństwa.
4. Podejście pod baterię umywalkową wykonać z wykorzystaniem zaworów ćwierćobrotowych DN15 z filtrem, a następnie za pomocą wężyków 3/8".
5. Podłączenie płuczki wc wykonać za pomocą zaworu ćwierćobrotowego DN15 z filtrem, a następnie za pomocą wężyka 3/8".

LEGENDA OZNACZEŃ:

- Ø20x2,8**
PP-R
Instalacja wody zimnej
z rury polipropylenowej PN16/PN20 stabilizowanej
- Ø20x2,8**
PP-R
Instalacja wody ciepłej
z rury polipropylenowej PN16/PN20 stabilizowanej
- OE-100**
Elektryczny, wiszący podgrzewacz wody
o pojemności 100 litrów i grzałce elektrycznej o mocy do 2,0kW
z armaturą odcinającą i zabezpieczającą
- OW-5**
Elektryczny, podumywalkowy podgrzewacz wody
o pojemności 5 litrów i grzałce elektrycznej o mocy do 2,0kW
- EA**
Węzeł wodomierzowy
- wodomierz objętościowy Qn=3,5m³/h DN25
- zawory odcinające DN32 - 2szt.
- zawór antyskażeniowy typu EA DN32

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo- usługowego "Duet" na potrzeby terapii zajęciowej Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej		
ADRES OBIEKTU	ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, dz. nr 3760/11 jedn. ewid.: 247301_1 Rybnik, obręb: 247301_1.089 Rybnik	data	19.05.2022
INWESTOR	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik	skala	1: 75
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY		
 ul. Giedroycia 8 44-200 Rybnik	OPRACOWAŁ	inż. Marcin ŁUCZAK	podpis nr upr. -
	PROJEKTOWAŁ	inż. Marcin ŁUCZAK upr. w specjalności instalacyjnej sanitarnej	podpis nr upr. SLK/1999/PWOS/07
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krzysztof GRUSZKA upr. w specjalności instalacyjnej sanitarnej	podpis nr upr. 71/96
	nr rysunku	IS-03	zmiana
	tytuł rysunku	INSTALACJA WODOCIĄGOWA – RZUT PRZYZIEMIA	