

zestawienie pomieszczeń

Lp.	Pomieszczenie	P.U. m²
0.01	Klatka schodowa	18.83
0.02	Korytarz	26.64
0.03	Pom. magazynowe	5.34
0.04	Pom. magazynowe	5.18
0.05	Pom. magazynowe	14.99
0.06	Wc	1.54
0.07	Natryski i umywalnia	14.82
0.08	Szatnia męska	16.68
0.09	Korytarz	6.07
0.10	Pomieszczenie pożądkowe	1.35
0.11	Wc ogólne	6.37
0.12	Szatnia damska	16.68
0.13	Natryski i umywalnia	14.82
0.14	Wc	1.54
0.15	Korytarz	6.40
0.16	Pom. gospodarcze	4.01
0.17	Pom. socjalne - instruktor	6.20
0.18	Pom. magazynowe - sprzęt sportowy	7.88
0.19	Pom. konserwatora	36.03
0.20	Pom. magazynowe	25.98
0.21	Węzeł cieplny GPEC	28.24
0.22	Archiwum	155.28
0.23	Wentylatornia	23.56
0.24	Przedsionek	8.20
0.25	Zaplecze archiwum	35.17
0.26	Stołówka	82.52
0.27	Korytarz	30.31
0.28	Pom. magazynowe	5.35
0.29	Pom. magazynowe	5.06
0.30	Szatnia	3.95
0.31	Natryski i umywalnia	9.13
0.32	Pom. pomocnicze	4.97
0.33	Zaplecze socjalne	32.28
0.34	Magazyn	11.28
0.35	Magazyn	6.00
0.36	Wiatrołap	4.58
0.37	Klatka schodowa	5.24
0.38	Pom. piwnicne (mieszkania)	3.96
0.39	Pom. porządkowe	4.15
0.40	Korytarz	20.40
0.41	Korytarz	19.95
0.42	Klatka schodowa	11.31
0.43	Magazyn	3.12
0.44	Magazyn	5.56
0.45	Pom. magazynowe	30.09
0.46	Archiwum	99.26
0.47	Przedsionek	3.72
0.48	Magazyn	2.67
0.49	Klatka schodowa	12.02
0.50	Magazyn	21.37
0.51	Magazyn	12.45
	Suma	938.31 m²

CNW12:Centrala dla sali konferencyjnej GCLW	
Strumień powietrza	1500m³/h
Grubość ścianek	50mm
Wymiary LxSxH	1650x1210x527
Masa	144kg
Napięcie znamionowe HW	1~230V
Maksymalny prąd obciążenia HW	6,7A
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym	428W
Moc nagrzewnicy wodnej	6,3kW
*)Wymiennik przeciwprądowy	

Szafa klimatyzacji precyzyjnej WSZ1/WSZ2	
Pch=12kW;Pel=5,21kW;3x400v	
2.Miejsce naukad zdublowany /Praca rezerwa/	
Wentylatorownia kotłowa W1: GCLW	
Wentylatorownia kotłowa W2: GCLW	
Do Wentylatorownia kotłowa W1: GCLW	
Czujnik gazowania CO	
Wywietrzak	
Do Wentylatorownia kotłowa W1: GCLW	
Czujnik gazowania CO	
Wywietrzak	