CNW8:Centrala dla sali konferencyjnej GOPZ
Strumień powietrza - 900m³/h
Grubość ścianek 50mm
Wymiary LxSxH 1355x905x906
Masa 196kg
Napięcie znamionowe HE 3~400V
Maksymalny prąd obciążenia HE 7,3A
Poślizg mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym 178W
Moc nagrzewnicy elektrycznej 3,3kW
*)-Wymiennik obrotowy
Tłumik DN315 L=900 - 2szt.
Tłumik DN315L=1200 - 2szt.
OBUDOWA DACHOWA Z ZINTEGROWANĄ CZERPNIĄ I WYRZUTNIĄ

CNW8
2xDN315
2xDN200

WW:AB1-GOPZ
TFSK 125x1
na podstawie dachowej
2x6W0, 230V

AB1:WABI

AA1:Graw1
AA3:Graw1

C2:Graw2
D2:Graw1
D4:Graw1
G2:Graw1
G3:Graw1
H1:Graw1
I1:Graw1
I3:Graw1
J1:Graw2
K1:Graw1
K2:Graw1
K3:Graw1
L4:Graw1
N1:Graw2
N1:Graw1
O3:Graw2
P2:Graw1
R1:N13

AC2:Graw1
AD2:Graw2
AE2:Graw1
AF3:Graw1

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA 2- GOPZ
ZAILANIA ELEKTRYCZNEGO
NAWIETRZAKÓW 24V- 5szt..

2x Zewnetrzna Jednostka - SERWEROWNIE ZS1...2
chłodnicza o mocy chłodniczej 5kW
Pa/pzima/= Pe/laty/=
Instalacja freonowa 4x/5 i 12/mm
Zasilanie 4x2,2kW

2xKonstrukcja wsporcza 0,6x0,8
Wysokość 0,4 m

1 x Konstrukcja wsporcza Wysokość 0,4 m

Zewnetrzna Jednostka ZS- GOPZ
chłodnicza o mocy chłodniczej 5kW
Pa/pzima/= Pe/laty/=
Instalacja freonowa 4x/5 i 12/mm
Zasilanie 230V

R1:CZERPNIA DACHOWA DN200
DN200

NR1-11
NR1-10
NR1-9
NR1-8

rozdz.techniczny

RS

N

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa			
temat:	Projekt wielobranżowy przebudowy Gimnazjum nr 12 w Gdańsku ul. Wrzeszczańska 29 na potrzeby Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia oraz Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego		
adres:	Gimnazjum nr 12 ul. Wrzeszczańska 29, 80-409 Gdańsk dz. nr ew. 565 obręb ew. 44 Gdańsk		
rysunek:	PROJEKT WYK. - RZUT DACHU - INSTALACJA WENT.		
projektant:	inż.Krzysztof Kokoszczyński	POM/0050/POOS/12 w specjalności sanitarnej	
sprawdzający:	inż. Aleksander Borowski	POM/0215/PWOS/14 w specjalności sanitarnej	
11.2017 r.	branża: Sanitarna	skala 1:100	S4
taros	nr archiwalny 2017/04		