Tytuł:	**Mapa do celów projektowych**
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej:	**GKG.GZ.4071.8391.2020**
Skala redakcyjna mapy:	**1:500**
Nazwa jednostki ewidencyjnej:	**Kórnik**
Identyfikator jednostki ewidencyjnej:	**302109_5**
Nazwa obrębu ewidencyjnego:	**Borówiec**
Identyfikator obrębu ewidencyjnego:	**302109_5.0003**
Miejscowość	**Borówiec**
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę:	
Imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę:	**Roman Turowski, upr. Nr 866 zakres 1, 2**
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich:	**2000**
Układ wysokości:	**PL-KRON86-NH**
Stan aktualny na:	**30.05.2020**
Służebności:	**Nie ustalano**
Numer płyty:	**1 (1)**

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA POZNAŃSKI

P.3021.2020. 1938

(identyfikator ewidencyjny operatu technicznego) (numer operatu technicznego)

12 VI 2020

Z up. STAROSTY POZNAŃSKIEGO

(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

Anna Jagodziec

Kierownik Zespołu Mapy Numerycznej

Państwowego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

Roman Turowski
GEODETA UPRAWNIONY
zaświadczenie kwalifikacyjne G.U.G.i.K. nr 866
FIRMA USŁUGOWA TUROWSKI
Maciej Turowski
62-070 Dopiewo ul. Rydzowa 29
tel. 609 324 473
biuro@turowski.com.pl
REGON 301269105 NIP 972-097-71-01



UKŁAD SIECI OŚWIETLENIA TN-C
SYSTEM OCHRONNY OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Uwagi!
1. Trasę linii kablowej winien wytyczyć uprawniony geodeta
2. Linie kablową układać zgodnie z normą SEP-E-004
3. Przez ziemne w pobliżu istniejących urządzeń wykonać ręcznie
4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznać się z uwagami podanymi w uzgodnieniach , zgodach, opiniach oraz decyzjach
5. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi urzędzeniami oraz drogami projektowane kable układać w rurach ochronnych

proj. uziemienie słupów oświetleniowych Rc ≤ 5 Ω

proj. słup oświetleniowy drogowego SO 8/3 z wysięgnikiem W12/1/1 oraz oprawą TECEO S/5103/24 LEDs 900mA NW 740 70W/Embellishment - [O-R] - 408650

proj. słup oświetleniowy drogowego SO 8/3 z wysięgnikiem W12/2/1 oraz dwoma oprawami TECEO S / 5119 / 24 LEDs 900mA NW 740 70W / Embellishment / 408582

LEGENDA:

proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm² o łącznej dł. 300/336m

proj. rura/przecisk ochronny
- rura typu DVK 75 łączna długość 12 m
- przecisk typu SRS 75 łączna długość 80 m

Za zgodność z oryginałem mapy

mgr inż. Andrzej Baranowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. upraw. budowlanych: WKP/0228/PWOE/18

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik Pl. Niepodległości 1 62-035 Kórnik	Projektował:	mgr inż. Andrzej Baranowski	Nr rys. 1
	Opracował:	Oscar Lisecki	
Projekt linii kablowej oświetlenia drogowego **Borówiec ul. Na Górce, Gmina Kórnik**			