



Santok, 20 listopada 2023 r.

Znak sprawy: ZP.271.41.2023.BP

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia**

## WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Wawrowie wraz z zagospodarowaniem terenu"

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia): ocds-148610-3660d386-7ca4-11ee-a60c-9ec5599dddc1  
Numer Ogłoszenia: 2023/BZP 00479052  
ID: 842999

### I. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art.284 ust.2, ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2023r. poz.1605 ze zm.), zwanej dalej PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### PYTANIE NR 7:

W salach przedszkolnych i komunikacji zaprojektowano system posadzki żywicznej. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany systemu na wykładzinę PCV? Posadzka żywiczna będzie powodowała pogłos oraz się łatwo zarysowuje i ponadto jest rozwiązaniem droższym od wykładziny PCV.

#### WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 7:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wykładziny PCV o wzorach i kolorystyce uzgodnionej z projektantem i Zamawiającym. Należy przyjąć wykładzinę PCV Tarkett Accent Excellence 80 Concrete Chale lub równoważną o nie gorszych parametrach technicznych.

**WÓJT GMINY SANTOK**  
*Paweł Pisarek*