



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią do postępowania nr 39521114: Budowa sieci ciepłowniczej w ulicy Junony i Wodnika oraz przyłącza do budynku zlokalizowanego przy ul. Wodnika 57 w Gdańsku

Pytanie:

1. Czy w ofercie cenowej należy przewidzieć materiały preizolowane, geodezję oraz badania nieniszczące spoin?

Odpowiedź:

Ad.1

W ofercie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie włącznie z dostawą materiałów preizolowanych, obsługę geodezyjną i badania nieniszczące spoin.

Gdańsk, dnia 10.03.2023 r.