



Zwody poziome wykonane po powierzchni dachów płaskich ,
druć stalowy ocynkowany o rednicy 8 mm mocowany do
powierzchni dachu na uchwytych klejonych nr kat 30.1.1 .
Uchwyty mocowane co 0,7m .

Zej cie zwodem pionowym z poziomu dachu płaskiego do
instalacji zwodów poziomych napr anych

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3 AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZY SKA			
TEMAT PROJEKTU	PBW.TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-PRZYJAŹŃ ODTWORZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ	PROJEKTOWAŁ	in . Piotr Czelny Upraw bud 552/79
ADRES	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-PRZYJAŹŃ TARNOWSKIE GÓRY,UL.WŁOSKA 24		
TEMAT RYSUNKU	Odtworzenie instalacji odgromowej na dach budynku - cz B	SPRAWDZIŁ	in . Krzysztof Skur Upraw bud 3126/80
INWESTOR	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GÓRACH TARNOWSKIE GÓRY UL.KARŁUSZOWIEC 5		
FAZA/BRAN A PBW / EL	DATA Sierpie 2014	SKALA /	NR.RYS. E1-02