


Oznaczenia



Maszt chromoniklowy GROMSTAR 60



Iglica z drutu Fe/Zn 8 mm



Istnieje z tej instalacji odgromowej do uziomu budynku ułożone w warstwie ocieplenia budynku

Uwaga

1. Instalacja odgromowa na dachu budynku segment B wykonana jest zgodnie z opracowaniem Biura Projektów BIPROEL z roku 2009
2. Po wykonaniu prac związanych z ociepleniem budynku w tym z umieszczeniem zwodów odprowadzających w warstwie ocieplenia należy doprowadzić instalację do stanu zgodnego z projektem pierwotnym [BIPROEL-u]
- 3.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3 AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA

TEMAT PROJEKTU	PBW.TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-PRZYJAŹŃ ODTWORZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ	PROJEKTOWAŁ	inż. Piotr Czelný Upraw bud 552/79
ADRES	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-PRZYJAŹŃ TARNOWSKIE GÓRY, UL. WŁOSKA 24		
TEMAT RYSUNKU	Odtworzenie instalacji odgromowej na dach budynku - część A	SPRAWDZIŁ	inż. Krzysztof Skur Upraw bud 3126/80
INWESTOR	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GÓRACH TARNOWSKIE GÓRY UL.KARŁUSZOWIEC 5		
FAZA/BRANŻA	DATA	SKALA	NR.RYS.
PBW / EL	Sierpień 2014	1:100	E1-03