

Bydgoszcz, 17.05.2024 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Żemojtela dz. 13/10 w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane, PP/29/2024.

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 15.05.2024 r. do ww. postępowania wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

1. W załączniku PFU znajduję się zapis, że miejscem włączenia do istniejącej sieci jest komora. Na wizji lokalnej nie byłem w stanie jej zlokalizować. Czy miejsce włączenia do sieci to zaślepiony trójnik preizolowany, czy np. zawory odcinające oraz czy miejsce włączenia faktycznie znajduje się w komorze/studni czy jest pozostawione w ziemi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Miejscem włączenia projektowanego przyłącza jest komora na sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xfi60,3/125 w postaci studni z zaworami preizolowanymi odcinającymi z odwodnieniem i odpowietrzeniem na terenie dz. nr 182/3.

Specjalista
ds. zamówień publicznych

mgr Agata Budzyńska