



# Urząd Miasta i Gminy

11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, tel. (0...87) 421 90 50, faks 421 90 99

woj. warmińsko-mazurskie

www.mikolajki.pl e-mail: mikolajki@mikolajki.pl BIP: www.bip.mikolajki.pl

Mikołajki, 14.11.2023r.

Znak: SIZP.271.13.2023

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji: pn.:  
**„Remont wraz z niezbędną infrastrukturą części drogi gminnej 171003N na odcinku Nowe Sady – Cimowo”**

Numer ogłoszenia 2023/BZP 00470940; data zamieszczenia: 2023-10-31

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm), Zamawiający – Gmina Mikołajki przekazuje treść pytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie I i II:

### **Pytanie nr 1**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

### **Pytanie nr 2**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dokumentacja projektowa załączona do postępowania jest zgodna z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

### **Pytanie nr 3**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jest właścicielem gruntów na których ma być prowadzona inwestycja.

Zadanie I

### **Pytanie nr 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, kto jest właścicielem materiałów powstałych z frezowania korekcyjnego. Jeśli Zamawiający, to na jaką odległość należy odwieźć destrukcję.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zasady dotyczące materiałów pochodzących z rozbiórki zostały określone w rozdziale V pkt. 2 SWZ:

2. Materiały pochodzące z rozbiórki, Wykonawca winien posortować i następnie w obecności i z udziałem Inspektora nadzoru zakwalifikować, jako materiał nadający się do ponownego wykorzystania. Materiały z rozbiórki przeznaczone do ponownego wykorzystania (w tym w szczególności kamień brukowy aktualnie zakryty warstwą asfaltu, kostka brukowa są własnością Zamawiającego). Należy je załadować, przewieźć i składować w miejsce

wskazane przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru w odległości do 10 km, w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu.

Materiały z rozbiórki nienadające się do wykorzystania stają się własnością Wykonawcy i winny być usunięte poza plac budowy na koszt Wykonawcy i z zachowaniem przepisów ustawy o odpadach;

#### **Pytanie nr 5**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie przekrojów normalnych planowanej inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w związku z tym, że zadanie obejmuje remont polegający na odtworzeniu istniejącej drogi z zastosowaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych Zamawiający nie posiada i nie udostępnia przekrojów normalnych dla tego zakresu inwestycji.

#### **Pytanie nr 6**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że pobocze z kruszywa należy wykonać z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 9cm.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że pobocze z kruszywa należy wykonać z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 9cm.

Zadanie II:

#### **Pytanie nr 7**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, kto jest właścicielem materiałów powstałych w wyniku rozbiórki nawierzchni z płyt betonowych i nawierzchni asfaltowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zasady dotyczące materiałów pochodzących z rozbiórki zostały określone w rozdziale V pkt. 2 SWZ:

2. Materiały pochodzące z rozbiórki, Wykonawca winien posortować i następnie w obecności i z udziałem Inspektora nadzoru zakwalifikować, jako materiał nadający się do ponownego wykorzystania. Materiały z rozbiórki przeznaczone do ponownego wykorzystania (w tym w szczególności kamień brukowy aktualnie zakryty warstwą asfaltu, kostka brukowa są własnością Zamawiającego). Należy je załadować, przewieźć i składować w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru w odległości do 10 km, w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu.

Materiały z rozbiórki nienadające się do wykorzystania stają się własnością Wykonawcy i winny być usunięte poza plac budowy na koszt Wykonawcy i z zachowaniem przepisów ustawy o odpadach;

#### **Pytanie nr 8**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że do wykonania ławy fundamentowej pod krawężniki betonowe, obrzeża oraz oporniki należy użyć betonu C12/15.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że do wykonania ławy fundamentowej pod krawężniki betonowe, obrzeża oraz oporniki należy użyć betonu C12/15.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu na: „Remont wraz z niezbędną infrastrukturą części drogi gminnej 171003N na odcinku Nowe Sady – Cimowo”

Z up. Burmistrza  
Alicja Lepczyńska  
Kierownik Referatu Inwestycji  
i Zamówień Publicznych  
*/pismo podpisane kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/*