

***Strona internetowa Zamawiającego***

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W MIŁORADZU” znak postępowania: R.271.19.2022

**WYJAŚNIENIA SWZ NR 1**

1. Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r., poz 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o zmianę treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.

**Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)**

Zgodnie z dokumentacją projektową stolarka okienna powinna być wykonana z aluminium natomiast stolarka drzwiowa z PVC? Czy Zamawiający potwierdza, powyższy zapis oraz materiał, z którego należy wykonać stolarkę okienną i drzwiową?

**Wyjaśnienie:**

Okna i drzwi zaleca się wykonać z PVC, jednocześnie dopuszcza się stolarkę z aluminium pod warunkiem zachowania wszelkich wymaganych parametrów.

**Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)**

W dokumentacji brak informacji na temat parametrów stolarki okiennej i drzwiowej. Prosimy o określenie parametrów m.in. współczynnika przenikania ciepła, koloru stolarki itp.

**Wyjaśnienie:**

Współczynnik przenikania ciepła okien  $U_{(max)} \leq 0,9$  [W/(m<sup>2</sup>\*K)], drzwi zewnętrznych  $U_{(max)} \leq 1,3$  [W/(m<sup>2</sup>\*K)].

Szklenie okien i drzwi zewnętrznych na hali sportowej, szkłem bezpiecznym P2B. Szyby zespolone dwukomorowe. Wskaźnik izolacyjności akustycznej, na poziomie równym bądź większym od 30dB. Cała stolarka w kolorze białym.

**Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)**

W zestawieniu stolarki występuje stolarka okienna przeciwpożarowa EI 30. Prosimy o określenie czy to mają być okna czy witryny?

**Wyjaśnienie:**

Stolarka okienna przeciwpożarowa nie może się otwierać ani uchylać, na arkuszu projektu jest błąd.

2. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- 1) Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.
- 2) Niniejsze wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/miloradz>

*Z up. WÓJTA GMINY*

*/-/ Rajmund Kossarzecki*

.....  
*Kierownik Zamawiającego*