

27.10.2020



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108645179

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 15

62-070 DOPIEWO

Sąd Rejonowy w Poznaniu – VIII Wydział Gospodarczy - KRS 0000207519

Kapitał Zakładowy 79.232.000 zł

NIP 777-23-74-247

tel. (61) 81-48-231, tel. / fax (61) 89-42-032,

e-mail: biuro@zukdopiewo.pl

L.dz. 743/10/2020

Dopiewo, dnia 22 października 2020 r.

Gmina Dopiewo

ul. Leśna 1c

62-070 Dopiewo

Warunki Techniczne na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do komory technologicznej fontanny posadzkowej na działce nr geod. 1235/3, 584/112, 1173, 1174 w m. Skórzewo

1. Podłączenia należy dokonać do istniejącej studni rewizyjnej w ul. Figowej (dz. nr geodezyjny 1172) poprzez wywiercenie w niej otworu za pomocą specjalnego urządzenia wierzącego i zastosowanie właściwych, szczelnych kształtek przyłącznych. Przyłącze należy włączyć do studni rewizyjnej pod kątem prostym lub pod kątem ostrym (dopływ ścieków „z prądem”) w maksymalnej odległości 1,0 m od półki kinety – bez konieczności stosowania „fajki”.
2. Do budowy przyłącza należy stosować rury PVC-u kanalizacyjne klasy S o litej, jednorodnej strukturze ścianki, o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8 kN/m², o średnicy wewnętrznej min. 150 mm, ułożonej na podsypce żwirowo-piaskowej oraz zasypane obsypką żwirowo-piaskową do wysokości min. 30 cm od górnej krawędzi rury.
3. Przyłącze należy zakończyć studnią rewizyjną; max 2,0 m od granicy działki (studzienka z PVC o średnicy 425 mm –w przypadku podłączenia do studni rewizyjnej, lub 600 mm – w przypadku podłączenia za pomocą trójnika, np. prod. WAVIN);
4. W oparciu o powyższe należy wykonać projekt techniczny przyłącza. Projekt może wykonać tylko osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe określone w Dz.U.nr 80 poz.716 z 2003 r. Prawo Budowlane oraz Dz.U. nr 8 poz.38 z 1995r. Rozp. MGPIB z dnia 30.12.1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w Budownictwie;
5. Jeżeli zachodzi konieczność ułożenia przyłącza z naruszeniem drogi publicznej, pobocza lub drogi i chodnika, należy do obowiązku wykonawcy uprzednie zgłoszenie i uzyskanie zgody zarządzającego drogą;
6. W przypadku skrzyżowania przyłącza kanalizacji sanitarnej z drogą utwardzoną np. asfaltową, należy stosować rury osłonowe. Przestrzeń pomiędzy rurą kanalizacji

sanitarnej, a osłonową na obu końcach skutecznie uszczelnić przed zamuleniem rury osłonowej. Stosować należy odpowiednie opaski dystansowe.

7. Roboty instalacyjno-montażowe należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjno-montażowych z zachowaniem należytych warunków w zakresie BHP a zwłaszcza oznakowania i oświetlenia wykopu;
8. Trasa przebiegu przyłącza musi być uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.
Po uzgodnieniu trasy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 należy w ZUK Dopiewo przedłożyć 2 egz. P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje w aktach ZUK Dopiewo;
9. O przystąpieniu do wykonania przyłącza należy powiadomić ZUK sp. z o.o. w Dopiewie z siedmiodniowym wyprzedzeniem;
10. Za zrzut ścieków pobierana będzie opłata zgodnie z obowiązującą taryfą.
11. Odprowadzone ścieki winny spełniać odpowiednie warunki.
12. Przy projektowaniu należy zachować normatywne odległości (w pionie i poziomie) między uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione zabudowy i nasadzeń.
13. Przyłącze przed zasypaniem należy zinwentaryzować geodezyjnie przez uprawnionego geodetę oraz dokonać odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z o.o. w Dopiewie. Po odbiorze technicznym zostanie uruchomiona instalacja;
14. Po zrealizowaniu w/w zadania Inwestor zobowiązany jest podpisać umowę eksploatacyjną z ZUK Sp. z o.o. w Dopiewie ul. Wyzwolenia 15.
15. Niniejsze warunki zachowują ważność przez okres 2 lat od daty wystawienia.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Sp. z o.o.
62-070 Dopiewo, ul. Wyzwolenia 15
tel. 061-8-148-231 fax 061-8-942-032
Regon 631286380 NIP 777-23-74-247
(DB)

Pieczczę

Inżynier ds. obsługi i eksploatacji
urządzeń wodno-kanalizacyjnych

Stanisław Walkowiak

.....
Podpis i pieczęć
wystawiającego warunki techniczne



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108645179

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 15

62-070 DOPIEWO

Sąd Rejonowy w Poznaniu – VIII Wydział Gospodarczy - KRS 0000207519

Kapitał Zakładowy 76.188.000 zł

NIP 777-23-74-247

tel. (61) 81-48-231, tel. / fax (61) 89-42-032,

e-mail: biuro@zkdopiewo.pl

L.dz. 326/05/2020

Dopiewo, dnia 21 maja 2020 r.

Gmina Dopiewo

ul. Leśna 1C

62-070 Dopiewo


Warunki Techniczne wykonania przyłącza wodociągowego dla małego punktu gastronomicznego, nawadniania parku oraz fontanny w obiegu zamkniętym na działce nr geod. 1235/3,584/112, 1173, 1174 w m. Skórzewo.

1. Włączyć do istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Figowej poprzez nawiertkę typu NWZ z trzpieniem teleskopowym, skrzynką żeliwną i obudową betonową do skrzynki. Włączenie do sieci wraz z potrzebnym materiałem nieodpłatnie dostarcza i montuje przedsiębiorstwo wodociągowe we wcześniej przygotowanym, odwodnionym i zabezpieczonym wykopie.
2. Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur PE, SDR 11 o średnicy 32 mm, ciśnienie minimalne PN10.
3. W przypadku skrzyżowania przyłącza z jezdnią np. asfaltową należy stosować rury osłonowe. Przestrzeń pomiędzy rurą wodociagową, a osłonową na obu końcach skutecznie uszczelnić przed zamuleniem rury osłonowej. Stosować należy odpowiednie opaski dystansowe.
4. Na przyłączy należy ułożyć taśmę lokalizacyjną po wykonaniu obsypki żwirowej 30 cm nad położoną rurą.
5. Do zasuw należy stosować teleskopowe obudowy. Końcówka trzpienia do klucza powinna znajdować się ok. 20 cm pod pokrywą skrzynki do zasuw. Podłączenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuw musi być zabezpieczone przed wysunięciem za pomocą zawlecarki.
6. Skrzynki uliczne do zasuw należy stosować zgodnie z obowiązującymi normami. Teren wokół skrzynki należy umocnić np. za pomocą płyt betonowych, kostki brukowej
7. Należy dokonać oznaczenia uzbrojenia wodociągowego za pomocą tabliczek umieszczonych na specjalnych słupkach, na wysokości ok. 2 m nad teren, w miejscach widocznych, w odległości nie większej niż 3 m od oznaczonego uzbrojenia. Wzory tablic i wymaganiach co do treści, wymiarów, materiału określa PN-86/B-09700.
8. Na przyłączy należy zamontować studzienkę wodomierzową typu Kajma, w której znajdował się będzie wodomierz

wraz z dwoma zaworami odcinającymi przed i za wodomierzem oraz zawór zwrotny antyskażeniowy zgodnie z normą PN-EN 1717:2002..

Wodomierz dostarcza i montuje nieodpłatnie dostawca wody.

9. Zabrania się wykonania połączeń istniejących lokalnych źródeł poboru wody / studnia+hydrofor / z przyłączem wodociagowym;
10. Roboty instalacyjno-montażowe należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjno-montażowych z zachowaniem należytych warunków w zakresie BHP, a zwłaszcza oznakowania i oświetlenia wykopu;
11. W oparciu o powyższe należy wykonać projekt techniczny przyłącza. Projekt może wykonać tylko osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe określone w Dz.U.nr 89 poz. 414 z 1994 r. Prawo Budowlane.
12. Przy projektowaniu należy zachować normatywne odległości (w pionie i poziomie) między uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione zabudowy i nasadzeń.
13. Zabrania się dokonywania nasadzeń drzew i krzewów oraz lokalizowania budowli na trasie przyłącza wodociagowego.
14. Trasa przebiegu przyłącza musi być uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu. Po uzgodnieniu trasy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, należy w ZUK Dopiewo przedłożyć 2 egz. P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje w aktach ZUK Dopiewo.
15. O przystąpieniu do wykonania przyłącza należy powiadomić ZUK Sp. z o.o. w Dopiewie z siedmiodniowym wyprzedzeniem;
16. Przyłączy po odbiorze technicznym należy zinwentaryzować geodezyjnie przez uprawnionego geodetę oraz dokonać odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z o.o. w Dopiewie. Po odbiorze technicznym zostanie oplombowany wodomierz i uruchomiona instalacja;
17. Przed przystąpieniem do realizacji przyłącza Inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20.
18. Po zrealizowaniu w/w zadania Inwestor zobowiązany jest podpisać umowę na dostawę wody z ZUK Sp. z o.o. w Dopiewie ul. Wyzwolenia 15.
19. Warunki niniejsze zachowują ważność przez okres 2 lat



Pieczęć

Specjalista ds. obsługi i eksploatacji
urządzeń wodno-kanalizacyjnych

Stanisław Walkowiak

.....
Podpis i pieczęć wystawiającego warunki