W związku z robotami wyburzeniowymi / rozbiorkowymi należy uwzględnić roboty dodatkowe takie jak zabezpieczenia powierzchni podłóg i ścian w rejonie robót wyburzeniowych / rozbiórkowych, oraz roboty naprawcze takie jak uzupełnienia tynków, malowanie powierzchni ścian i sufitów w rejonie robót wyburzeniowych.



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU					
Kategoria strefy	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia netto [m.]	Wysokość pom. [cm]	Kubatura pom. [ml]
Powierzchnia ruchu					
	0.1	Wiatrołap	8,95	425	38,04
	0.2	Klatka schodowa	25,66	420	107,79
	0.3	Korytarz	57,00	424	241,69
SUMA			91,61 m.		387,52 ml
Powierzchnia użytkowa podstawowa					
	0.8	Sala zajęć	65,84	422	277,84
	0.9	Sala zajęć	68,46	421	288,24
	0.10	Pomieszczenie Intendenta	9,16	420	38,48
SUMA			143,46 m.		604,56 ml
Powierzchnia użytkowa pomocnicza					
	0.4	Przedsionek wc	16,31	361	58,89
	0.5	Wc dla dzieci	8,92	303	27,01
	0.7	Łazienka dla dzieci	18,89	375	70,85
	0.11	Magazyn podręczny	12,82	418	53,59
	0.12	Przedsionek do wc	3,51	420	14,74
	0.12.1	Wc dla pracowników	1,97	420	8,27
	0.13	Zmywalnia	10,42	420	43,75
	0.14	Kuchnia	25,77	426	109,78
SUMA			98,61 m.		386,88 ml
SUMA całkowita kondygnacji			**333,68 m.**		**1 378,96 ml**

LEGENDA:

Elementy istniejące	Projektowana ściana z płyt g-k REI 60 gr. 7,5 cm
Elementy przeznaczone do rozbiórki/likwidacji	Projektowana ściana murowana gr. 12 cm z bloczków z betonu komórkowego
Elementy nowoprojektowane - kolor czerwony	Projektowane zamurowania z bloczków z betonu komórkowego
Rozbiórka istniejącego sufitu podwieszanego / montaż projektowanego sufitu podwieszanego	
Skucie istniejących uszkodzonych tynków na suficie i wykonanie nowych	
Skucie istniejących uszkodzonych tynków na ścianach i wykonanie nowych	

Oznaczenia elementów instalacji oddymiania:

- Optyczna czujka dymu — CSO — Centrala oddymiania
- Reczny przycisk oddymiania — DDS — Naped drzwiowy
- Optyczna czujka dymu z sygnalizatorem aukstycznym

STUDIO ARCHITEKTURY SAB BOBER

Temat:
BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW OCHRONY POŻAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2

Tytuł:
INSTALACJA ODDYMIANIA. RZUT PARTERU

Lokalizacja:
44-310 Radlin, ul. Mielęckiego 13
Działka nr 1962/114, 2252/114, 2253/114
Jednostka ewidencyjna: 241502_1 Radlin
Obręb ewidencyjny: 241502_1.0001 Radlin

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	mgr inż. Tomasz BIENEK	SLK/0996/PWOE/05 SLK/IE/3861/06	instalacje elektryczne			III 2024	1:100
Sprawdził:	Jerzy Fojcik	118/90 SLK/IE/3590/01	instalacje elektryczne		Branża:	Faza:	Rys. nr :
Opracował:	Andrzej KONOPELSKI		instalacje elektryczne		A	P.T.	IO-2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE