

**Zamawiający:**  
**Samodzielne Publiczne**  
**Sanatorium Rehabilitacyjne**  
**im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie**  
**22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1**

Krasnobród, dnia 28.07.2021r

**Do wszystkich Wykonawców**

**Nr sprawy: SP.SAN.ZA.253.13.2021**

### **Wyjaśnienia treści SWZ**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Wykonanie przebudowy i rozbudowy kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Działka nr ew. 1228 obręb Krasnobród. Kategoria budynku IX tj. Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej w Sanatorium w Krasnobrodzie”**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 w zw. z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej „pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem dotyczącym specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

1. " W pom. nr 1/23 i 1/24 występują bliżej nie opisane przepierzenia (ścianki działowe) z przesuwными drzwiami. Czy wchodzą one w zakres zamówienia? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie dokładnego opisu technicznego (z jakiego materiału) oraz wymiarów (jaka wysokość, na stopkach z prześwitem, czy pełne do podłogi?)".

#### ***Treść odpowiedzi Zamawiającego:***

**W pomieszczeniach 1/23 i 1/24 ścianki lekkie LTT o parametrach:**

**Materiał - płyta wiórowa laminowana obustronnie , odporna na wilgoć gr. 24mm**

**Wysokość całkowita ścianki - 210cm**

**Prześwit między podłoga a konstrukcja 12-15cm**

**Szerokość drzwi 90cm**

**Konstrukcja nośna profile aluminiowe malowane proszkowo**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe pytanie i odpowiedź, wyjaśnienia do SWZ, stanowią jej integralną część.

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
**ds. LECZNICTWA**

  
**Lek. med. Elżbieta Zwierzyńska**