

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu konserwacji piecyków po okresie grzewczym ( przegląd urządzeń ), usunięcie drobnych usterek.
2. Usługę konserwacji wykonać na piecykach grzewczych na paliwo płynne w ilości
  - KL 15 – **41 kpl**,
  - K 35 model KAFAR – **74 kpl**,
  - K 40 model BARTEK – **20 kpl**,**Razem 135 kpl.**
3. Wykonawca w ramach wykonywanej usługi zobowiązany będzie do wykonania następujących czynności:
  - 3.1 Wykonać kompleksowy przegląd stanu technicznego piecyków grzewczych:
    - sprawdzić kompletność urządzenia;
    - sprawdzić szczelność układu zasilania;
    - sprawdzić stan i szczelność przewodów dystrybucyjnych powietrza;
    - sprawdzić stan elektrycznych przewodów zasilających;
    - sprawdzić drożność przewodu kominowego;
    - dokonać optymalnych ustawień temperatury na termostacie.
  - 3.2 Sprawdzenie płynności rozruchu i pracy poszczególnych egzemplarzy sprzętu,
  - 3.3 Dokonać niezbędnych regulacji podzespołów i zespołów w tym dokonać regulacji palnika;
  - 3.4 Wykonać czynności obsługiwanego okresowego zalecanych w instrukcji obsługi producenta urządzeń w tym:
    - wykonać wszystkie czynności obsługiwanego codziennego;
    - oczyścić lub wymienić filtry paliwa;
    - zdemontować pokrywy górne i przedmuchać wnętrza sprężonym powietrzem;
    - sprawdzić stan powłok lakierniczych urządzeń i kanistrów, ubytki usunąć;
    - nieszczelne przewody dystrybucji powietrza naprawić lub wymienić;
    - sprawdzić płynność pracy wentylatorów;
    - oczyścić komory spalania i wymienniki z radiatorami oraz przewody kominowe;
  - 3.5 Przegląd stanu technicznego termostatów i przewodów;
  - 3.6 Wymiana dysz w palnikach;
  - 3.7 Dokonać uruchomienia wszystkich egzemplarzy sprzętu, sprawdzić poprawność pracy urządzeń we wszystkich trybach pracy w tym w trybie awaryjnym;
  - 3.8 Inne czynności wynikające z instrukcji producenta wykonywane w zakresie obsług okresowych.
  - 3.9 Jednostki sprzętu wymagające naprawy oraz zakres czynności do wykonania w poszczególnych urządzeniach Wykonawca wyceni i przedstawi Zleceniodawcy na osobnym protokole.
4. Przeprowadzenie konserwacji Wykonawca potwierdza wpisem w dokumentacji urządzenia. Sporządzone wpisy w dowodach urządzeń muszą być potwierdzone podpisem oraz pieczęcią osoby posiadającej autoryzację firmy produkującej piecyki grzewcze,

*Realizacja zamówienia odbywa się u Zleceniodawcy , transport leży po stronie Wykonawcy.*

*Materiały niezbędne do wykonania usługi zabezpiecza Wykonawca.*

*Paliwo do rozruchu piecyków zabezpiecza Wykonawca.*

*Minimalny czas rozruchu wszystkich piecyków przestawionych do konserwacji i naprawy powinien trwać od kilku minut do 30 minut.( w zależności od stanu technicznego urządzenia)*

6. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia w magazynie 15 WOG Bielkowo gm. Kobyłanka.
7. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru usługi przez Zamawiającego.
8. Odbiór zostanie dokonany poprzez spisanie przez uprawnionego Przedstawiciela Zamawiającego w obecności Przedstawiciela Wykonawcy bezusterkowego protokołu odbioru usługi. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonaną usługę.

*Usługa zostanie wykonana w dwóch terminach:*

- w okresie do 30.05.2022r.
- w okresie do 30.11.2022r.