



BETON C 25/30 (B-30)
STAL RB500W, ST0S
Otulina 25mm

Poz. 3A. Płyta krzyżowo zbrojona gr. 17cm
Poz. 3B. Płyta jednokierunkowo zbrojona gr 17cm
Poz. 5. Płyta schodowa gr 14cm

Na ścianach zewnętrznych i ściankach kolankowych wykonać wieńce żelbetowe
30x30cm zbrojone 4φ10 - po 2 pręty górą i dołem

Uwaga: W przypadku betonowania belek nośnych
na ścianach wykonać podkładkę z materiału
izolacyjnego grubości 5cm

Wymiany:
Dla otworów o wymiarach nie większych niż 0,25 rozpiętości
należy zastąpić zbrojenie przecięte przez otwór
dodatkowym zbrojeniem, o tej samej co przecięte zbrojenie,
powierzchni pola poprzecznego, umieszczonym przez jego krawędzi.

Nadproża o długości do 2m wykonać jako belki żelbetowe
30x30cm zbrojone 2φ10 górą i 5φ10 dołem

Nadproża o długości od 2m do 3,50m wykonać jako belki żelbetowe
30x30cm zbrojone 2φ10 górą i 5φ16 dołem

- ściany przeznaczone do rozbiórki
- ściany do zamurowania lub wymurowania
- ściany nowe nośne
- ściany nowe działowe
- ściany istniejące

MCM Projekt PROJEKTY, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE mgr inż. Maciej Chowaniec ul. Tadeusza Kościuszki 67A 34-425 Białe Dunajce	
PRZEDM. RYS.:	RZUT PARTERU
BRANŻA:	KONSTRUKCJE
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZĄCĄ NA IZBĘ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I BUDOWAŁO POLSKOŚCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
INWESTOR:	URZĄD GMINY JABŁONKA UL. 3-GO MAJA 1. 34-480 JABŁONKA
LOKALIZACJA:	DZ. NR EWID. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 OBR. 0002 JABŁONKA
PROJEKTANT:	MGR INŻ. STANISŁAW STASIK NR UPRAWNIENI 100103/POCOK/11 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEN
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. FRANCISZEK GRUSZKA NR UPRAWNIENI 330KW/75 W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEN
SKALA 1:100	NR RYSUNKU : K - 03 DATA: WRZESIEŃ 2021