

ZP.271.1.25.2021.MiBi

## Wszyscy Wykonawcy

### ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1

W związku z otrzymanymi zapytaniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Przebudowa, zagospodarowanie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni**, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 5-7 i 9 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz zmienia jej treść jak poniżej:

#### I. ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

##### **Pytanie nr 1**

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji. Ponadto, Zamawiający dodaje Decyzję znak WŚ.6131.55.2021 z dn. 30.08.2021 r. zezwalającą na wycinkę drzew w ul. Kopernika. Skan decyzji w załączeniu.

##### **Pytanie nr 2**

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że projekt budowlany – wykonawczy jest zgodny z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

##### **Pytanie nr 3**

*W związku z tym, że cena oferty jest ceną ryczałtową, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową, wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie.*

Wyjaśnienie:

W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania różnice szacowane będą na podstawie stawek określonych w kosztorysie ofertowym.

#### **Pytanie nr 4**

*Czy Zamawiający potwierdza, że zamieszczone przedmiary robót są przykładowe, natomiast wycenę należy oprzeć o dokumentację przetargową?*

Wyjaśnienie:

*Zamawiający informuje, że zgodnie z §1 pkt. 3 ppkt. 3.1. projektu umowy załączonym do postępowania :*

*„Przedmiot i zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac zgodnie z:*

- dokumentacją techniczną,*
- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,*
- postanowieniami SWZ,*
- warunkami technicznymi, normami, przepisami, zgodami administracyjnymi,*
- wzorem umowy,*
- ofertą Wykonawcy,*

**Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy określający szacunkową ilość robót jakie należy wykonać w ramach zadania.**

*Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające i wyjaśniające. w przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym – podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu – jest przede wszystkim projekt budowlany (techniczny) oraz obowiązujące normy, przepisy i warunki techniczne. W następnej kolejności należy opierać się na projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót.“*

#### **Pytanie nr 5**

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie, kto jest właścicielem materiałów uzyskanych w wyniku wycinki drzew. Jeśli właścicielem jest Zamawiający to zwracamy się o określenie miejsca oraz odległości odwozu, którą należy przyjąć do wyceny.*

Wyjaśnienie:

*Zamawiający informuje, że drewno długie uzyskane w trakcie wycinki drzew należy przekazać Zamawiającemu. Ponadto, po wykonaniu wycinki Wykonawca powinien skontaktować się z przedstawicielem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu w celu sformalizowania przekazania dłużyc. Natomiast gałęzie oraz karpiny Wykonawca winien zutylizować we własnym zakresie.*

*Materiał podlegający przekazaniu Zamawiającemu należy ułożyć w odpowiednie miejsce na terenie budowy w celu możliwości pomiaru pozyskanego drewna przez pracownika Urzędu Miejskiego w Giżycku, po czym dłużyce odbierze Wykonawca zewnętrzny.*

#### **Pytanie nr 6**

*Czy Zamawiający wymaga, aby w wycenie oferty uwzględnić koszt nadzoru ornitologa przy wycince drzew?*

Wyjaśnienie:

*Zamawiający informuje, iż zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), jeśli Wykonawca zamierza wykonać wycinkę drzew w okresie od 16 października do końca lutego to nie ma wymogu wykonywania prac pod nadzorem ornitologicznym*

**Pytanie nr 7**

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie, kto jest właścicielem materiałów uzyskanych w wyniku rozbiórek? Jeśli właścicielem jest Zamawiający to zwracamy się o określenie miejsca oraz odległości odwozu, którą należy przyjąć do wyceny.*

Wyjaśnienie:

*Zgodnie z §2 pkt. 4 projektu umowy – załącznika nr 6 do SWZ:*

*„Materiały z rozbiórki stanowiące własność Zamawiającego i nadające się do ponownego wykorzystania, Wykonawca przetransportuje oraz złoży we wskazanych przez Zamawiającego miejscach (w odległości do 10 km od placu budowy) po kwalifikacji ich przydatności przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokoły odzysku i przekazania dostarczyć do Inwestora. Pozostałe materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy i zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 779).”*

**Pytanie nr 8**

*Zwracamy się do Zamawiającego o określenie koloru kostek betonowych do wykonania zjazdów, stanowisk postojowych oraz chodników i sceny.*

Wyjaśnienie:

*Zamawiający informuje, że nawierzchnie zjazdów, stanowisk postojowych, chodników i sceny należy wykonać z kostki betonowej bezfazowej w kolorze melanz jasny szary.*

**Pytanie nr 9**

*Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że w wycenie oferty nie należy uwzględniać kosztu nadzoru archeologicznego.*

Wyjaśnienie:

*Zamawiający informuje iż całe przedsięwzięcie leży poza układem urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków. Granica układu urbanistycznego usytuowana jest w osi jezdni ul. Kopernika i al.1 Maja. Zamawiający potwierdza, że nie należy uwzględniać kosztu nadzoru archeologicznego w wycenie oferty.*

**Pytanie nr 10**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.*

Wyjaśnienie:

*Zamawiający potwierdza, iż jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.*

**Pytanie nr 11**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach i stanowiskach postojowych powinna mieć 25 cm grubości, natomiast na chodnikach i scenie 15 cm grubości.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach i stanowiskach postojowych powinna mieć 25 cm grubości, natomiast na chodnikach i scenie 15 cm grubości.

#### **Pytanie nr 12**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi warstwa mrozochronna na zjazdach i stanowiskach postojowych powinna mieć 25 cm grubości, natomiast na chodnikach i scenie 20 cm grubości.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi warstwa mrozochronna na zjazdach i stanowiskach postojowych powinna mieć 25 cm grubości, natomiast na chodnikach i scenie 20 cm grubości.

#### **Pytanie nr 13**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że ławy betonowe pod krawężniki kamienne powinny być wykonane z betonu C16/20, zgodnie z SST D-08.01.06.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że ławy betonowe pod krawężniki kamienne powinny być wykonane z betonu C16/20.

#### **Pytanie nr 14**

*Zgodnie z projektem, do wykonania podbudowy placu należy stosować kruszywo łamane o zmiennej grubości warstwy od 12 – 35cm. Prosimy o określenie jednoznacznej grubości warstwy jaką należy przyjąć do kalkulacji w celu rzetelnej wyceny pozycji.*

Wyjaśnienie:

Należy przyjąć do kalkulacji pozycji wykonania podbudowy grubość określoną w przedmiarach, która jest szacunkowa ze względu na nierównomierny poziom istniejącego Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

#### **Pytanie nr 15**

*Czy Zamawiający dopuszcza ławy(siedziska) betonowo-drewniane o następujących parametrach::*

- podstawa z betonu architektonicznego (kolor jasno szary)
  - elementy konstrukcji płaskownika pod listwy drewniane – stalowe cynkowane i malowane proszkowo w kolorze jasno szarym
  - drewno o większej twardości lepiej znoszące warunki zewnętrzne- jesion lub olcha o zbliżonym wyglądzie usłojenia, listwy impregnowane przeciw pleśni i grzybom oraz malowane lakierobejcą np. w kolorze dąb,
- Wymiary elementu betonowego :
- długość 200cm
  - szerokość/głębokość 55cm + w górnej części okładzina z listew drewnianych gr. 4cm na konstrukcji z płaskownika 5mm, czyli szer. całkowita siedziska drewnianego = 64cm
  - wysokość elementu betonowego 45cm , wysokość góry siedziska (wierzch listew drewnianych) 49,5cm ,
  - element betonowy posiada minimalny cokół na dole wys. 5cm.?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje iż nie dopuszcza przedstawionego materiału. Siedziska powinny być wykonane z drewna dębowego olejowanego, natomiast stal wykorzystana do konstrukcji płaskownika powinna być kwasoodporna.

**Pytanie nr 16**

*Jaką stawkę VAT Zamawiający przewidział w powyższym postępowaniu przetargowym? Czy jednolitą stawkę VAT 23%, czy rozbił kwotę na stawki 8 i 23%? Zapisy SIWZ nie precyzują tego dokładnie, a ma to znaczący wpływ na ostateczną cenę brutto.*

Wyjaśnienie:

*Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewidział jednolitą stawkę VAT 23%, nie dokonując podziału na stawkę obniżoną 8 % oraz stawkę 23 %.*

**Pytanie nr 17**

*Proszę o podanie jakie elementy małej architektury przeznaczone są do rozbiórki wraz z podaniem ich ilości oraz przedstawieniem zdjęć*

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z rozdziałem 6 pkt. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia zaleca, aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia odbyli wizję lokalną w terenie.

**Pytanie nr 18**

*Proszę o podanie grubości i szerokości deski drewnianej na siedziska*

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż deski drewniane na siedziska powinny mieć wymiary: 200 cm długości, 4 cm grubości, nie więcej niż 12 cm szerokości.

## II. MODYFIKACJA SWZ

Modyfikacji ulega SWZ, jak niżej:

1. Rozdział 16. Wymagania dotyczące wadium, pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  2. Kwota wadium: **150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)**
2. Rozdział 17. Termin związania ofertą, pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **15.10.2021 r.**
3. Rozdział 18. Sposób i termin składania ofert, pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy podpisać i umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem [https://platformazakupowa.pl/pn/um\\_gizycko](https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko) w myśl Ustawy PZP na stronie prowadzonego postępowania do dnia **16.09.2021 r. do godziny 10.00**
4. Rozdział 19. Termin otwarcia ofert, pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.09.2021 r. o godz. 10:15** za pośrednictwem Platformy.

Powyższe zmiany SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

(-) Wojciech Karol Iwaszkiewicz  
Burmistrz Miasta Giżycka