



Częstochowa, dnia 04.07.2023 r.

**DO**

**WSZYSCY WYKONAWCY**

Nasz znak: BOR12.2619.2.2023.RW

Sprawa: *Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne na „Zakup klimatyzacji precyzyjnej do serwerowni siedziby Śl. OR ARiMR oraz dostawa i montaż 16 sztuk klimatyzatorów w serwerowniach Biurach Powiatowych Śl. OR ARiMR”*

**WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) pomimo, że Zamawiający „nie ma obowiązku” udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert, w szczególności z uwagi na efektywność postępowania – udzielić Wykonawcy niezbędnych wyjaśnień w terminie niezwłocznym.

**Pytanie :**

Proszę o informację czy w zadaniu 1 w tabelce w pozycji łączna wartość zamówienia brutto wpisać kwotę łączna z przeglądami na okres na który udzielamy gwarancji czy ma być to cena za dostawę i montaż szaf oraz za jeden przegląd gwarancyjny?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z Formularzem ofertowym, w pozycji: Łączna wartość brutto zamówienia, należy podać wartość brutto „Dostawy wraz z montażem 2 urządzeń klimatyzacji precyzyjnej do serwerowni OR w Częstochowie” oraz wartość brutto „Koszt jednego półrocznego przeglądu gwarancyjnego (ryczałt wraz z dojazdami i materiałami eksploatacyjnymi)”



W związku z udzielonymi wyjaśnieniami termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Termin składania ofert upływa w dniu 05.07.2023 r. o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.07.2023 r. o godzinie 11.00.

Śląski Oddział Regionalny  
ARiMR  
DYREKTOR

.....*Tomasz Marczak*.....

Dyrektor OR (podpis)