

Warunki techniczne wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego  
dla działki nr geod. 172/1 położonej w miejscowości Ostrowite gmina Ostrowite.

1. Przyłącze wodociągowe zaprojektować z rur PE 63

- punkt włączenia – istniejąca sieć wodociągowa
- przyłącze wodociągowe zakończone węzłem wodomierzowym zamontowanym w budynku lub studni wodomierzowej o średnicy min 1000mm wewnątrz.
- wodomierz wielostrumieniowy wody zimnej DN 32 - dostarcza SKR Ostrowite
- za wodomierzem zaprojektować zawór antyskażeniowy
- zawory odcinające kręcone ( nie dopuszcza się zaworów kulowych)

5. Przyłącze kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur PCV DN 160

- włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej
- studnia przykanalikowa z PCV typu TL Ø 425 max 3m za granicą działki

**6. Opracowaną dokumentację techniczną należy przedłożyć do uzgodnienia w SKR Ostrowite.**

7. Całość prac budowy przyłącza należy prowadzić pod nadzorem pracownika Spółdzielni.

8. Wykonane przyłącza w stanie odkrytym należy zgłosić do Spółdzielni celem odbioru.

9. Do odbioru należy przedłożyć wyniki badania bakteriologicznego wody z budowanego przyłącza oraz inwentaryzację geodezyjną przyłącza 1 egz. lub zlecenie wykonania usługi.

10. W czasie eksploatacji przyłącza odbiorca wody przyjmuje na siebie obowiązek zabezpieczenia wodomierza przed zamarznięciem i uszkodzeniami zewnętrznymi.

11. Warunki techniczne są ważne przez 2 lata od daty wydania.

12. Inwestorem całości robót jest : Gmina Ostrowite ul. Lipowa 2 ; 62-402 Ostrowite

PREZES ZARZĄDU  
Spółdzielni Kółek Rolniczych w Ostrowitem

*Marek Nowak*  
Marek Nowak