



— zakres projektu
— aktualizacja stanu istniejącego

- UWAGI:**
- Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
 - Hydranty oraz punkty p.poż. nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą do 5lx.
- Legenda:**
- AW** – Trn Technologie – ONTEC SM2 102MST moduł AW 1h z CNBOP
- * źródło światła LED
 - * czas pracy akumulatora 3h
 - * ST test ręczny
 - * M praca sieciowo awaryjna
 - * certyfikat CNBOP
- Kierunkowe znaki ewakuacyjne fluorescencyjne

Zakres opracowania	
BUDYNEK 121- Piwnica	
WCBKT S.A. Warszawa ul. Radiowa 13	
Przedmiotowe opracowanie jest załącznikiem do protokołu pomiarów elektrycznych nr nie stanowi projektu instalacji elektrycznej	