



WYMIAR	WID	WID
1	-1	-1
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

Dane do wentylacji pomieszczeń centralnych baterii CB1:
 Do wentylacji pomieszczenia centralnej baterii wymagany jest przepływ powietrza [m³/h]: 11,66
 Wlot świeżego i wylot powietrza zużytego z pomieszczenia [cm²]: 326,6
 Optymalna temperatura pracy akumulatorów [st.C]: 20,00

DZNACZENIE	CB1
NAZWA SZAFY	CBN/1/0768/2
WYMIARY SZAFY CB (h#s#g)	1800#800#600mm
WYMIARY STELAŻA BATERII (h#s#g)	2x(1100x1170x410mm)
CZAS PODTRZYMANIA	2h
MOC	15 kW

Szafa PL 8.21_36

CB1

Centralnej Baterii 1

