

Opis oferty dotyczącej wykonania przeglądów serwisowych stacji spalania biogazu wraz z kontrolą i regulacją pola gazowego (optymalne pozyskiwanie i spalanie biogazu) na składowisku w m. Smolna (56-400 Oleśnica)

1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie dwóch przeglądów serwisowych stacji spalania biogazu na składowisku w m. Smolna (56-400 Oleśnica) w 2024 roku.

Terminy przeglądów – zgodnie z ustalonymi z Zamawiającymi terminami. Dokładne terminy zostaną ustalone po zakończeniu postępowania.

- I przegląd – w terminie: czerwiec 2024
- II przegląd – w terminie: listopad 2024

Wykonanie przeglądów obejmuje przegląd wszystkich instalacji elektrycznych, zabezpieczających i mechanicznych, w tym:

- przegląd ssawo – dmuchawy oraz filtra dolotowego,
- przegląd odkraplacza wraz z czyszczeniem lub wymianą filtrów,
- kontrola poprawności działania automatu palnikowego – systemu zapłonu i systemu śledzenia płomienia,
- kontrola szczelności połączeń gwintowanych i kołnierzowych,
- demontaż i czyszczenie przerywacza płomienia,
- demontaż i czyszczenie wszystkich pozostałych elementów instalacji wymaganych przez DTR (np. zaworów szybkozamykających),
- kontrola pracy zaworów i przepustnic,
- sprawdzenie wszystkich systemów zabezpieczających - czujniki ciśnienia, temperatury, poziomu kondensatu i inne,
- sprawdzenie systemów zabezpieczenia przed wyciekami biogazu – sensory metanu, sterowanie wentylacją, zaworami, sygnalizacją alarmową itp.,
- sprawdzenie połączeń elektrycznych, okablowania i szafy sterującej,
- wykonanie pozostałych czynności mających na celu utrzymanie sprawności stacji spalania wraz z pochodnią, wynikające ze specyfiki urządzenia,
- kontrola i regulacja pola gazowego na składowisku mająca na celu optymalne pozyskiwanie i spalanie biogazu.

2. Wymagania dla Wykonawcy usługi.

- aktualna polisa OC,
- posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonywanych przeglądów, poświadczone referencjami w zakresie przeglądów serwisowych stacji spalania biogazu na składowisku,
- przedstawienie stosownych uprawnień służących wykonywaniu usługi.

3. Charakter wynagrodzenia.

Wynagrodzenie ryczałtowe, w tym koszty związane z dojazdem. Wszystkie prace i czynności muszą być wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy w złożonej ofercie. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych opłat związanych z zakresem w/w usługi.

4. Podsumowanie.

Z każdego przeglądu należy sporządzić raport przeglądu serwisowego w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przeglądu, w formie pisemnej wraz z dokumentacją fotograficzną, zawierającą co najmniej następujące informacje:

- datę wystawienia protokołu, datę oględzin,
- adres obiektu,
- imię i nazwisko osoby wystawiającej protokół,
- zakres elementów instalacji, które były poddane ocenie,
- stwierdzenia i ewentualne zalecenia,
- uwagi,
- oświadczenie o dopuszczeniu stacji do eksploatacji.