

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy  
ul. Słubicka 10  
66-600 Krosno Odrzańskie

Krosno Odrzańskie dn. 18.06.2020r.

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

W dniu 16.06.2020r. wpłynęły do siedziby Zamawiającego pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na jednorazową dostawę materiałów i wyrobów elektrycznych, sprawa nr 33/PN/2020. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843). Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

#### **PYTANIA**

W poz. 99 Zamawiający podaje trwałość 3500h, której nie mają żarniki halogenowe. Czy chodziło Zamawiającemu o zamiennik LED czy zamawiający dopuszcza trwałość 2000h.

Żarnik halogenowy R7S 80W 78 mm, strumień świetlny 1062-1800lm, trwałość 3500h

W poz. 100 Zamawiający podaje trwałość 35000h, której nie mają żarniki halogenowe. Czy chodziło Zamawiającemu o zamiennik LED czy zamawiający dopuszcza trwałość 2000h. Żarnik halogenowy R7S 100W 78 mm, strumień świetlny 1062-1800lm, trwałość 35000h.

#### **ODPOWIEDZI**

Poz. 99 – Zamawiający zmieni parametry wymaganego produktu w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu ofertowym.

Poz. 100 – Zamawiający zmieni parametry wymaganego produktu w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu ofertowym.

Ponadto Zamawiający informuje o zmianie parametrów produktu w poz. 101 wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu ofertowym.

**KOMENDANT**

**wz. ppłk Mariusz BIŁEC**



Wykonano w 1 egz.

Egz. Nr 1 – a/a T 2712;

Platforma Zakupowa

A. Filar (261672469)

Dnia 2020-06-18

Dostęp: ppłk Mariusz BIŁEC, A. JAKUBOWSKA - PARON