

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zakład w Sandomierzu

ul. K.K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz
tel. 15 833 61 20, faks 15 833 61 25
zaklad.sandomierz@tarnow.psgaz.pl

**Zarząd Dróg Grodzkich
w Zamościu**

ul. Kilińskiego 86
22-400 Zamość

Wasz znak:

Sandomierz, 12.12.2016

Nasz znak: PSG6VIII/ZTI/18U/462543/16 –
1070/1/16

Dot.: uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy sieci gazowej w związku z przebudową skrzyżowania ulic Partyzantów, Orłąt Lwowskich oraz Odrodzenia w m. Zamość.

Szanowni Państwo,

Uzgodnienie w zakresie lokalizacji:

- sieci gazowej,

Wymienioną w nagłówku dokumentację projektową Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Sandomierzu uzgadnia zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy sieci gazowej znak PSG6VIII/ZTI/18W/453010/16 – 180/1/16 z dnia 03.11.2016 r. na warunkach:

1. Usytuowanie Przewodów gazociągowych w terenie względem projektowanego i istniejącego uzbrojenia terenu winno odpowiadać warunkom technicznym wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640).
2. Sieć gazową posadowić na głębokości min. 1,0 m, mierząc od wierzchu rury osłonowej na gazociągu a nawierzchnią projektowanej jezdni.
3. Sieć gazową należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi:
 - Warunkami technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociągów wykonanych z polietylenu – wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 27/2013 Dyrektora PSG Sp z o.o. Oddział w Tarnowie z dnia 4 września 2013 roku.
 - „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych” – wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 84/2016 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie z dnia 25 października 2016 roku.
4. Przed wykonaniem prac montażowych wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia w Zakładzie w Sandomierzu:
 - technologii wykonania połączeń spawanych /WPS/
 - technologii wykonania połączeń zgrzewanych /uzgodnienie karty technologicznej wykonywania gazociągów z PE/
 - technologii wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego odcinków stalowych
5. Wszelkie materiały użyte do budowy gazociągu winny posiadać atesty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności wymagane Ustawą Prawo Budowlane.
6. Znakowanie gazociągu wykonać zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG-1001 do ST-IGG-1004.
7. Połączenia PE/stal oraz stalowe elementy do włączy i przyłączy należy wykonać zgodnie z ST-IGG-1101:2011.

8. Włączenie do czynnej sieci gazowej, przebudowanych odcinków, ze względu na gazoniebezpieczny charakter prac dokona Zakład w Sandomierzu na zlecenie i koszt Inwestora.
9. Wszelkie koszty związane z przebudową sieci gazowej w całości ponosi Inwestor.

Przebudowa sieci gazowej może zostać zrealizowana po zawarciu umowy/porozumienia pomiędzy inwestorem a Zakładem w Sandomierzu, która regulować będzie obowiązki stron.

Termin ważności uzgodnienia 24 miesiące od daty uzgodnienia

Z poważaniem



p. o. DYREKTOR ZAKŁADU

Wojciech Siatrak

Otrzymują:
1 x adresat
1 x ZTI a/a