



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	Łow. użytkowa
OGÓLNO DOSTĘPNE		26.52 m²
K-P	Komunikacja	18.73 m²
K-U1	Komunikacja	7.79 m²
PIWNICE		48.13 m²
P/01	Piwnica	5.71 m²
P/02	Piwnica	7.16 m²
P/03	Piwnica	12.82 m²
P/04	Piwnica	5.38 m²
P/05	Piwnica	2.73 m²
P/06	Piwnica	2.90 m²
P/07	Piwnica	2.75 m²
P/08	Piwnica	2.86 m²
P/G	Pom.gosp.	5.82 m²
USŁUGA NR 1		38.32 m²
U1.1	Komunikacja	1.91 m²
U1.2	WC	2.70 m²
U1.3	Pom.usługowe	10.76 m²
U1.4	Pom.usługowe	22.95 m²
USŁUGA NR 2		36.83 m²
U2.1	Pom.usługowe	10.80 m²
U2.2	Pom.usługowe	23.56 m²
U2.3	WC	2.47 m²
Razem		149.80 m²

Legenda:

- AW1

Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 230V AT min. 1h CNBOP
- AW2

Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 230V AT min. 1h CNBOP wykonanie zewnętrzne COLD
- EW1

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED 230V AT min. 1h CNBOP piktogram
- EW2

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED 230V AT min. 1h CNBOP piktogram

- Unifon do domofonu
- Panel domofonowy zewnętrzny
- Łącznik oświetleniowy, przycisk, podtykowy 16A; 250V; IP20
- Łącznik oświetleniowy, przycisk, podtykowy 16A; 250V; IP44
- Czujka ruchu 180° 16 A; 250 V
- ZW1

Oprawa oświetleniowa LED 230V 8W 420lm
- OP1

Oprawa oświetleniowa LED 230V 18W 1900lm
- OP3

Oprawa oświetleniowa LED 230V 20W 2000lm IP44
- ZW2

Oprawa oświetleniowa LED 230V 24W 2200lm

Biuro projektów ul. Lipowa 6/3, 44-100 Gliwice e-mail: biuro.pwninz@gmail.com tel. +48 883 205 800 tel. +48 537 466 562		Inwestor ZBM II TBS ul. Warszawska 35B 44- 100 Gliwice 	
Obiekt: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Opolskiej 15 w Gliwicach.		Rodz. opr. Projekt budowlano-wykonawczy	
Treść: Instalacja oświetleniowa. Instalacje niskoprądowe Rzut piwnic		Branża: ELEKTRYCZNA	
Zespół proj.:	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Mariusz Szlenk	SLK/4438/PWDE/13	
Sprawdzający:		-	
		Skala: 1:80	
		Data: 06.2018	
		Nr projektu: -	
		Nr rysunku: E-01	