

Legenda:

AW1	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 230V AT min. 1h CNBOP
AW2	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 230V AT min. 1h CNBOP wykonanie zewnętrzne COLD
EW1	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED 230V AT min. 1h CNBOP piktogram
EW2	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED 230V AT min. 1h CNBOP piktogram

- Unifon do domofonu
- Panel domofonowy zewnętrzny
- Łącznik oświetleniowy, przycisk, podtynkowy 16A; 250V; IP20
- Łącznik oświetleniowy, przycisk, podtynkowy 16A; 250V; IP44
- Czujka ruchu 180° 16 A; 250 V

ZW1	ZW1	Oprawa oświetleniowa LED 230V 8W 420lm
OP1	OP1	Oprawa oświetleniowa LED 230V 18W 1900lm
OP3	OP3	Oprawa oświetleniowa LED 230V 20W 2000lm IP44
ZW2	ZW2	Oprawa oświetleniowa LED 230V 24W 2200lm

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	P
MIESZKANIE NR 1		35.81 m²	
M1.1	Kuchnia	7.37 m²	W
M1.2	Pokój	10.12 m²	W
M1.3	Pokój	13.98 m²	W
M1.4	Pom.hig.sanit.	4.34 m²	W
MIESZKANIE NR 3		68.12 m²	
M3.1	Przedpokój	7.76 m²	P
M3.2	Pom.hig.sanit.	5.40 m²	P
M3.3	Pokój	11.01 m²	P
M3.4	Pokój	7.78 m²	P
M3.5	Pokój	24.23 m²	P
M3.6	Kuchnia	11.94 m²	P
MIESZKANIE NR 4		39.32 m²	
M4.1	Kuchnia	12.05 m²	W
M4.2	Pokój	17.64 m²	W
M4.3	Pokój	6.86 m²	W
M4.4	Pom.hig.sanit.	2.77 m²	P
OGÓLNO DOSTĘPNE		17.98 m²	
0.1	Klatka schodowa	17.98 m²	
Razem		161.23 m²	

Biuro projektów
PWN INŻ Projektowanie Wykonanie Nadzór
ul. Lipowa 6/3, 44-100 Gliwice
e-mail: biuro.pwninz@gmail.com
tel. +48 883 205 800
tel. +48 537 466 562

Inwestor
ZBM II TBS
ul. Warszawska 35B
44- 100 Gliwice

Obiekt:
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Opolskiej 15 w Gliwicach.

Rodz. opr.: Projekt budowlano-wykonawczy

Treść:
Instalacja oświetleniowa. Instalacje niskoprądowe
Rzut parteru

Branża: ELEKTRYCZNA

Zespół proj.:	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Mariusz Szlenk	SLK/4438/PWOE/13	
			–
Sprawdzający:			

Skala: 1:80
Data: 06.2018
Nr projektu: –
Nr rysunku: E-02