












ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa
MIESZKANIE NR 5		39.11 m²
M5.1	Kuchnia	8.44 m²
M5.2	Pokój	25.50 m²
M5.3	Łazienka	3.69 m²
M5.4	Pom.gosp.	1.48 m²
MIESZKANIE NR		72.04 m²
M6.1	Pokój	4.02 m²
M6.2	Pokój	24.06 m²
M6.3	Pokój	5.37 m²
M6.4	Łazienka	3.84 m²
M6.5	Pokój	24.73 m²
M6.6	Kuchnia	7.98 m²
M6.7	Pom.gosp.	2.04 m²
MIESZKANIE NR 8		37.02 m²
M8.1	Przedpokój	4.66 m²
M8.2	Łazienka	3.55 m²
M8.3	Pokój	25.19 m²
M8.4	Kuchnia	3.62 m²
OGÓLNO DOSTĘPNE		17.78 m²
1.1	Klatka schodowa	17.78 m²
Razem		165.95 m²

Legenda:

- AW1  Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 230V AT min. 1h CNBOP
- AW2  Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 230V AT min. 1h CNBOP wykonanie zewnętrzne COLD
- EW1  Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED 230V AT min. 1h CNBOP piktogram
- EW2  Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED 230V AT min. 1h CNBOP piktogram

-  - Unifon do domofonu
-  - Panel domofonowy zewnętrzny
-  - Łącznik oświetleniowy, przycisk, podtynkowy 16A; 250V; IP20
-  - Łącznik oświetleniowy, przycisk, podtynkowy 16A; 250V; IP44
-  Czujka ruchu 180° 16 A; 250 V
- ZW1  ZW1 **Oprawa oświetleniowa LED 230V 8W 420lm**
- OP1  OP1 **Oprawa oświetleniowa LED 230V 18W 1900lm**
- OP3  OP3 **Oprawa oświetleniowa LED 230V 20W 2000lm IP44**
- ZW2  ZW2 **Oprawa oświetleniowa LED 230V 24W 2200lm**

Biuro projektów  Projektowanie Wykonanie Nadzór		ul. Lipowa 6/3, 44-100 Gliwice e-mail: biuro.pwninz@gmail.com tel. +48 883 205 800 tel. +48 537 466 562		Inwestor ZBM II TBS ul. Warszawska 35B 44- 100 Gliwice 	
Obiekt:		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Opolskiej 15 w Gliwicach.		Rodz. opr. Projekt budowlano-wykonawczy	
Treść: Instalacja oświetleniowa. Instalacje niskoprądowe Rzut piętra 1		Branża:		ELEKTRYCZNA	
Zespół proj.:	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Podpis	Skala: 1:80	
Projektant:	mgr inż. Mariusz Szlenk	SLK/4438/PWOE/13		Data: 06.2018	
				Nr projektu: -	
Sprawdzający:				Nr rysunku: E-03	