



GMINA POŁANIEC

TI.271.103.2023.TIB-4

Połaniec dn. 25.04.2023 r.

Wyjaśnienie i zmiana nr 1 do SWZ

w zamówieniu pn.

Adaptacja pomieszczeń w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Połaniu pod działalność kulturalną

W związku z zapytaniem Wykonawcy do SWZ w w/w postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia:

Zadane pytania:

1. W dokumentacji, we wszystkich pomieszczeniach przyjęto jednakowe oprawy panelowe do sufitów podwieszanych o tej samej mocy. Brak jest podstawowych parametrów tych opraw takich jak: wartość strumienia świetlnego lm, ilość jednostek temperatury barwowej K, oraz stopnia ochrony IP opraw montowanych w poszczególnych pomieszczeniach, np. w łazienkach. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Ad. 1. Zamawiający zamieszcza nowe rysunki E-1 i E-1A z rozmieszczeniem opraw i uzupełnieniem ich parametrów.

2. W piwnicach adaptowanych pomieszczeń istnieją czujki dymowe, proszę o wyjaśnienie czy po zakryciu ich sufitem podwieszonym należy wyposażyć czujki we wskaźniki zadziałania.

Ad. 2. Tak, istniejącą instalację p.poż. w pomieszczeniach adaptowanych należy wyposażyć we wskaźniki zadziałania czujek w ilości 12 szt. Zamawiający zamieszcza nowe rysunki z instalacją p.poż. nr E-3 i E-3A.

3. W budynku CKiSz istnieje system SSWiN. Proszę o wyjaśnienie czy adaptowane pomieszczenia należy wyposażyć w taki sam system.

Ad.3. Tak, w adaptowanych pomieszczeniach należy zamontować system SSWiN oraz zakupić i zamontować nową centralę INTEGRA 128. Istniejący system oparty na centrali INTEGRA 128 pozostaje bez zmian i będzie przełączony do nowej centrali w późniejszym etapie. Zamawiający zamieszcza nowe rysunki E-5 i E-5A.

4. Zaprojektowano wentylatory wyciągowe na strychu. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób mają być sterowane, brak odpowiedniego schematu.



GMINA POŁANIEC

Ad.4. Wentylatory na strychu mają pracować w trybie ciągłym, w tablicy T-1 należy tylko zamontować dwa rozłączniki 1-fazowe 16A.

Zamawiający w ramach uzupełnienia SIWZ zamieszcza: nowy rysunek E-2 dla instalacji przyzywowej w łazience dla osób niepełnosprawnych i nowe rysunki E-4 i E-4A dla instalacji komputerowej i monitoringu CCTV.

Zamawiający zamieszcza nowy przedmiar robót dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Jednocześnie Zamawiający wskazał błędny adres strony internetowej prowadzonego postępowania . Prawidłowy adres strony internetowej prowadzonego postępowania to:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/755775>

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 10.05.2023r. godz. 10:00, otwarcie ofert w dniu 10.05.2023r. godz. 10:30.

Zamawiający zmienia SWZ rozdz. I pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

Nazwa zamawiającego: Gmina Połaniec

ulica: Ruszczańska 27

Kod: 28-230 Miejscowość: Połaniec

Telefon: 15 865 03 05

Email: sekretariat@poczta.polaniec.eu

Strona www: <https://polaniec.bip.gov.pl>

Strona internetowa Platformy Zakupowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/755775> .

Zamawiający zmienia SWZ rozdz. XVI pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem **<https://platformazakupowa.pl/transakcja/755775>** (zwaną dalej jako Platforma Zakupowa, Platforma lub System).

Zamawiający zmienia SWZ rozdz. XIX pkt 1, który otrzymuje brzmienie:



GMINA POŁANIEC

„1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.06.2023r.”

Zamawiający zmienia SWZ rozdz. XXI pkt 1, 2 i 3, które otrzymują brzmienie:

- „1. Termin składania ofert upływa dnia 10.05.2023r. o godz. 10:00.”
- „2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/755775>.
- „3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2023r. o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej oraz w siedzibie Zamawiającego.”

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

**z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Jarosław Kądziela
ZASTĘPCA BURMISTRZA**

Sporządził: Marzena Wójtowicz
Inspektor ds. infrastruktury komunalnej
Tel. 15 8650-084