


Korytarz Żłobek Majdan Królewski

Budynek Szkoły · Korytarz = Żłobek, Majdan Królewski

Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa 65.21 m²

Wysokość od podłogi do sufitu 3.130 m

Współczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Ściany: 50.0 %,
Podłoga: 20.0 %

Wysokość montażu 3.130 m

Wysokość płaszczyzny pracy 0.000 m

Współczynnik konserwacji 0.80 (ogólny)

Margines płaszczyzny pracy 0.000 m

1

Podsumowanie

Wyniki

	Rozmiar	Obliczono	Zad.	Kontrola	Indeks
Płaszczyzna pracy	Ē pionowa	121 lx	≥ 100 lx	✓	WP1
	U _o (g ₁)	0.46	≥ 0.40	✓	WP1
Oszacowanie oślepiania ⁽¹⁾	R _{UG, max}	22	≤ 28	✓	
Wielkości zużycia ⁽²⁾	Zużycie	185 kWh/a	maks. 2300 kWh/a	✓	
Pomieszczenie	Charakterystyczna wartość połączenia	2.58 W/m ²	–		
		2.12 W/m ² /100 lx	–		

(1) Na podstawie przestrzeni prostokątnej 19.760 m x 3.300 m i SHR 0.25.

(2) Obliczono za pomocą DIN:18599-4.

Lista opraw

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	R _{UG}	P	Φ	Skuteczność świetlna
4	ES-SYSTEM	5999001	REGLUX 1040.LED 830 4200lm OPAL 42W RAL9016 DRV	22	42.0 W	4200 lm	100.0 lm/W

2