


Żłobek – Majdan Królewski
Sanitariaty- pom. 1.10 i 1.12
Podsumowanie



Podsumowanie

Wyniki	Rozmiar	Obliczono	Zad.	Kontrola	Indeks
Płaszczyzna pracy	Ś pionowa	272 lx	≥ 200 lx	✓	WP1
	U _o (g ₁)	0.57	≥ 0.40	✓	WP1
Oszacowanie oślepiania ⁽¹⁾	RUG, max	22	≤ 25	✓	

Wielkości zużycia ⁽²⁾	Zużycie	74.2 kWh/a	maks. 550 kWh/a	✓
Pomieszczenie	Charakterystyczna wartość połączenia	5.74 W/m ²	–	
		2.11 W/m ² /100 lx	–	

(1) Na podstawie przestrzeni prostokątnej 2.850 m x 5.500 m i SHR 0.25.

(2) Obliczono za pomocą DIN:18599-4.

Profil użytkowania: Zakres ogólny wewnątrz budynków - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, łazienki, toalety)