


WIDOK ROZDZIELNICY
ROZMIESZCZENIE APARATÓW



OZNACZENIA

- gniazdo 230V podwójne p/t
- gniazdo 230V pojedyncze hermetyczne p/t
- Agregat 1- jedn. zewnętrzna, pobór mocy: grzanie - 0,97 kW, chłodzenie - 1,0 kW
- Agregat 2 - jedn. zewnętrzna, pobór mocy: grzanie - 1,55 kW, chłodzenie - 1,75 kW
- tablica rozdzielcza TA-4 wg opisu
- elektryczny podgrzewacz wody ; moc el. 1,5 kW
- puszki instalacyjne hermetyczne IP65 na listwy zaciskowe 3-f

UWAGA; Wszystkie przejścia instalacji elektrycznej przez przegrody oddzielenia ppoż. należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI			39-400 Tarnobrzeg, ul. Mieniszki 20 mob.kb@interia.pl tel. 692 963 726
Investor:	GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI 36-110 Majdan Królewski, ul. Rynek 1A		Nr rys. E - 2
Obiekt:	Przebudowa części Publicznej Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na żłobek wraz z budową placu zabaw na działce nr 1133 w Majdanie Królewskim		Branża: ELEKTRYCZNA
Adres:	Instalacja elektryczna		Skala: 1:50
Rysunek:	Instalacja elektryczna		Podpis:
Projektant:	mgr inż. Zdzisław Jajto	Upoważnienie: Do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej nr. 1312/Reg/16	Data: 20.07.2023
Sprawdzający:	mgr inż. Ireneusz Luchowski	Upoważnienie: Do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej nr. 107/Reg/19	Data: 20.07.2023