



URZĄD GMINY STAWIGUDA
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10
tel.: 89 512 62 02
www.stawiguda.pl przetargi@stawiguda.pl

Nr postępowania: ZP.271.1.8.2022

Stawiguda dnia, 16.05.2022 r.

Zamawiający

GMINA STAWIGUDA
ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, pod nazwą: „Przebudowa ulicy Liliowej w Bartągu”.

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw. działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm. – dalej Pzp), Zamawiający informuje, że udziela następującej odpowiedzi na zadane poniżej pytanie:

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie jakiej grubości należy wycenić/wykonać warstwę odsączającą w ulicy? Zgodnie z opisem projektu pkt.3.6 jest to 30cm, a zgodnie z będącym elementem tego projektu rysunkiem "Przekrój poprzeczny z konstrukcją nawierzchni ulicy" jest to 20cm.

Odpowiedź

Grubość warstwy odsączającej powinna być zgodna z opisem projektu pkt.3.6, tj. 30 cm.

Z up. WÓJTA
Magdalena Mańska
zastępca WÓJTA
.....
Podpis Zamawiającego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marcin Kozłowski

Kierownik Referatu
Zamówień Publicznych
Przemysław Grudnowski