

Dyrektor Administracyjny

Gdańsk, dnia 25.08.2023

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku *Prawo zamówień publicznych* (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) pn.: „*Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych związanych instalacją elektrowni słonecznej o mocy 25 kWp na dachu budynku dydaktyczno-naukowego w Gdańsku przy ul. Sobieskiego 7, realizowanych na potrzeby Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej*”, nr ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00336394/01 z dnia 02.08.2023 r.

ZAPYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający informuje, iż w dniu 23.08.2023 roku wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ postępowania ZP/186/014/R/23. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na skierowane zapytania.

ZAPYTANIA:

1. *Czy Zamawiający na podstawie parametru współczynnik zawartości harmonicznych THD poniżej 1,3% ogranicza dobór falownika do praktycznie jednego producenta? Zwracamy uwagę, że ten jeden konkretny producent nie posiada 20 letniej gwarancji produktowej, a więc nie jest możliwe spełnienie warunków gwarancji ujętych w SWZ.*
2. *Czy kryterium w zakresie gwarancji dotyczy gwarancji produktowej, czy gwarancji na liniowy spadek mocy.*
3. *Jaka klasa ochrony odgromowej jest przyjęta na obiekcie? Czy zamawiający dysponuje dokumentacją powykonawczą dla istniejącej instalacji odgromowej?*

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA:

1. *Zamawiający przyjmie okres gwarancji dla falownika krótszy, ale potwierdzony dokumentem jego producenta.*
2. *Kryterium w zakresie gwarancji dotyczy ogólnie gwarancji produktowej, ale w odniesieniu do paneli również spadku mocy.*
3. *Zamawiający dysponuje dokumentacją pierwotną, zgodnie z którą klasa ochrony odgromowej dla budynku / obiektu objętego inwestycją nie została określona.*

Pozostałe wymagania określone w dokumentacji SWZ postępowania pozostają bez zmian. Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa z dniem **28.08.2023 roku o godzinie 11:00**. Dokonane przez Zamawiającego odpowiedzi są integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Dyrektor Administracyjny

mgr Maciej Galik

**WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI
I AUTOMATYKI**