

Wykaz urządzeń klimatyzacyjno - wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach Megrez Sp. z o.o.

Oddział	Lokalizacja urządzenia	Urządzenie	Model	Czynnik	Nr Inwentarza	Ilość (sztuki)	Data zakupu	Data przeglądu	Zalecana ilość przeglądów na rok
Centrala klimatyzacyjno - wentylacyjne									
Izba przyjęć	Piętro - 0	Centrala Jan HREBEC				1			2
Centralna Sterylizatornia	Piętro - 0 - Centrala wentylacyjna	Centrala Rosenberg 50				1			1
		Centrala Rosenberg 80							1
Otolaryngologiczny	Piętro I - korytarz - klatka schodowa	Klimatyzator kanałowy GREE				1			1
	Piętro I - korytarz - klatka schodowa	Wentylator kanałowy DOSPEL				1			1
Pracownia Endoskopii	Piętro II - korytarz - w suficie	Centrala FRAPOL				1			1
	Piętro III - korytarz - klatka schodowa	Centrala VITROSERVICE				1			2
	Piętro III - korytarz - klatka schodowa	Nawilżacz Hydromatik				1			1

Okulistyczny	Piętro III - korytarz - klatka schodowa	Rekuperator DAIKIN				+			1
	Piętro III - Sala operacyjna	Agregat freonowy CLIVET		freon R-422 D - 6,5 kg		1			1
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej	Piętro III - korytarz - przy windach	Centrala CP HERMES				1			2
	Piętro III - Serologia	Wentylator wyciągowy				1			1
Blok operacyjny	Dach	Agregat Wody lodowej CLIMAVENTA				1			1
	Poddasze	Klimatyzator Mc Quay				1			1
	V piętro - Sala operacyjna od nr 1 do nr 5 oraz sala cesarskich cięć na Trakcie Porodowym IV piętro	Centrala wentylacyjna MCKH			6/65/653/009	1			2
Zakład Patomorfologii	Dach	Wentylacja nawiewno - wywiewna							1

Zakład Patomorfologii	Poddasze + dach + piwnica	wentylatory Harmann				4			1
Szatnia główna personelu szpitala	Poziom (-I)	Centrala wentylacyjna	VVS015s-R-FPVH/VVS015s-L-FPV			1			
	Poziom (-I)	Centrala wentylacyjna	VVS005s-R-FPVH/VVS005s-LFPV			1			2
Zakład Diagnostyki Obrazowej	Poziom 0	Centrala VTS	Type VS 10-75 CG UPC INDEX 1-2-1202-2006			1			2
		Agregat wody lodowej CLIVET	WSAT-XEE 122			1			2
			WSAT-XEE 262			1			2

Klimatyzatory

Blok Operacyjny	Piętro V - dyżurka pielęgnarska	Klimatyzator Mc Quay	M4LC025 BR AFDA	R-407C - 1,65	6/6/653/008	1			1
-----------------	---------------------------------	----------------------	-----------------	---------------	-------------	---	--	--	---

Biuro Operacyjne	Piętro V - dyżurka pielęgniarska	Klimatyzator Mc Quay	WM15FR	R-407e - 1,65kg		1			1
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej	Piętro III	Klimatyzator MDV-sekretariat	MSR23U-18 HRDN-1-QRC8W			1			1
		Klimatyzator MDV-mikrobiologia	MSR23U-18 HRDN-1-QRC8W			1			1
		Klimatyzator MDV-mikrobiologia	MSR23-24HRDN1-QRC8W			1			1
		Klimatyzator GREE - Biochemia				1			1
		Klimatyzatory ścienne MDV-biochemia	MSR 23 U-09 HRDN1 - QRC4W	410A - 0,730 kg		1			1
		Klimatyzatory ścienne MDV-biochemia	MSR 23 U-09 HRDN1 - QRC4W	410A - 0,730 kg		1			1
		Klimatyzatory ścienne MDV-zmywalnia	MSR 23 U-09HRDN1-QRC4W	410 - 1,950 kg		1			1

		Klimatyzatory ścienne MDV	MS12 F8 - 24 HRDN1 -C8	410 - 1,950 kg		1		1
	Piętro III - Serologia	Klimatyzator Electra	ELAU-VGF- 012-H11	410- 0,840 kg		1		1
Pracownia EEG	III piętro- na terenie Oddz. Neurologicznego	Klimatyzator SINCLAIR	ASH 9AIE	R-410 - 0,7kg	6/65/653/ 019	1		1
	Lekarze 3.26	Klimatyzator GREE	GWH12Q B			1		1
	III piętro - sekretariat 3.24	Klimatyzator SINCLAIR	ASH- 09AIE,ASH- 09CS	R-407 - 0,98kg	6/65/653/ 002	1		1
	Piętro III - gabinet ordynatora 3.25							
Neurologiczny	Piętro III - sala R 3.32A	Klimatyzator Toshiba	S1135	R410- 1,2kg		1		1
	Piętro III - sala R 3.32B	Klimatyzator Toshiba				1		1
	Piętro III - sala rehabilitacyjna 3.33	Klimatyzator Toshiba	RAS 13 GAH	R-410 - 1,08kg		1		1
	Piętro III - sala chorych 3.27	Klimatyzator Toshiba	RAS- 13GAH- FS2	R-410 - 1,08kg		1		1

Okulistyczny	Piętro III - Sekretariat	Klimatyzator Mc Quay	M4LC 010b			1			1
	Piętro III - Dyżurka lekarska	Klimatyzator Mc Quay	M4LC 020BR	R-407 - 0,775kg		1			1
	Piętro III - gabinet ordynatora	Klimatyzator Mc Quay	M4LC 10B	R-407 - 0,775kg		1			1
Były Zakład Diagnostyki Obrazowej	Piętro II - tomograf komputerowy	klimatyzator ROTENSO	ROTENSO K 50 VI K 50V0	R-410 - 1,2kg		1			1
	Piętro II - TK-sterownia	klimatyzator ROTENSO k35V	K35Vo			1			1
	Piętro II - serwerownia	Klimatyzator LG 653/225	S12AHP	R-410 - 0,93kg	6/65/653/013	1			1
	Pracownia - aparat RTG Luminos	Klimatyzator przejezdny MONO EQUATION 12000 BTY				1			1
Zakład Diagnostyki Obrazowej	Poziom 0	Klimatyzator naścienny Fujitsu				10			1
Otolaryngologiczny	Piętro I - Sala Operacyjna	Klimatyzator kanałowy GREE	EUHN24N K3A0	R-410 - 2,2kg		1			1
	Piętro I - dyżurka lekarska	Klimatyzator WESSER	GC 12E	R-410 - 1,0kg		1			1

Chorób Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym	Piętro I -Pracownia Badań Wysiłkowych	Klimatyzator WESSER	GC 12E	R-410 - 1,0kg		1			1
	Pokój lekarzy	Klimatyzator WESSER	GC12E			1			
Oddział chorób wewnętrznych	Piętro II - dyżurka lekarska	Klimatyzator Gree	GWH18Q D-K6DNA5B/I			1			1
Sekretariat Główny	Piętro I - Pan Prezes	Klimatyzator naścienny Split Elektra	ELAV-VDDE012-H11	R-410 - 1,0 kg	6/65/653/021	1			1
	Piętro I - Pani Prezes	Klimatyzator kasetowy GCF 12L VESSER	C9V 12 E	R-410 - 1,3 kg	6/65/653/020	1			1
Centralna Sterylizatornia	Piętro – 0 strona czysta	Klimatyzator Sinclair Kasetonowy				1			1
	Piętro 0 - strona brudna	Klimatyzator SINCLAIR ASH - 24 AIM - PT Nr fabr 62029911844	24 AIMPT	R-410 - 2,0kg		1			1
Apteka Szpitalna	Piętro 0	Klimatyzator ROTENSO RKI 50150700058	K 50i	R 410 - 1,2kg		2			1
		Klimatyzator ROTENSO RKI 50150700068	K 50i			1			1

		Klimatyzator GREE GWH12QB	K6DNA51/ 1			1		
Kaplica	Piętro I	Klimatyzator DAIKIN	R(Y)P250B 7W1	R-407C - 9,2kg		1		1
Dział Informatyki	Piętro (-I) - Serwerownia	Klimatyzator GREE	GWH18Q D- K6DNB21/ 1			1		
	Piętro (-I) - Serwerownia	Klimatyzator GREE	GWH18Q D- K6DNB21/ 1			1		
Bufet	Piętro I – Bufet	Klimatyzator podsufitowy LG	AUUW48 D2			1		1
Dział Techniczny	Poziom (-I) - Dyrektor	Klimatyzator MIDEA	MSR- 09HRN1			1		1
Dział Techniczny	Poziom (-I) - Kierownik	Klimatyzator Sinclair	ASH-09BIR			1		1
Księgowość	1,16	Sinclair ASH				1		1
	1,16B	Sinclair ASH				1		1
	1,17	Sinclair ASH				1		1
Statystyka	1,15	Sinclair ASH				1		1
	1,15A	Sinclair ASH				1		1
Kady		VIVAX	ACP- 12CH35GE F/1			1		1
DYREKTOR DOP		LG	K12AHNE O, ESNH126E 3A0			1		1
Zakład Patomorfologii		TECNO	CPU-204/P-ED			1		1



okresy przeглядów	Uwagi
----------------------	-------

--	--

