

Wrocław, dnia 11 maja 2021 r.

## **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ WRAZ Z MODYFIKACJĄ SWZ w zakresie arkusza kalkulacyjnego – zał. nr 1.2.1 do formularza ofertowego na zadanie nr 2**

**Nr sprawy: INFR/158/2021**

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę materiałów sanitarnych i urządzeń grzewczych*

**W związku z zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) o poniższej treści:**

### **Pytania od Wykonawcy nr 1**

#### **ZADANIE NR 1**

*Poz. 171. Prosimy o podanie modelu i producenta stelaża podtynkowego, do którego ma pasować zawór napełniający.*

*Poz. 187, 188. Czy Zamawiający ma na myśli zawory spustowe z funkcją STOP czy chodzi o zawory napełniające do spłuczki ceramicznej 1/2" i 3/8"? Prosimy o poprawienie opisu pozycji.*

#### **ZADANIE NR 2**

*Poz. 6. Czy Zamawiający ma na myśli ogrzewacze z podwójnym zabezpieczeniem przed korozją – zbiornik emaliowany + anoda magnezowa? Jeśli nie to prosimy o wskazanie przykładowego producenta posiadającego w swojej ofercie ogrzewacze o pojemności 20 L ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej. Żaden ze znanych nam producentów nie produkuje ogrzewaczy o poj. 20 L które miałyby zbiornik ze stali nierdzewnej. Prosimy o uściślenie pozycji*

*Poz. 7. Czy Zamawiający ma na myśli ogrzewacze z podwójnym zabezpieczeniem przed korozją – zbiornik emaliowany + anoda magnezowa? Jeśli nie to prosimy o wskazanie przykładowego producenta posiadającego w swojej ofercie ogrzewacze o pojemności 40 L ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej. Żaden ze znanych nam producentów nie produkuje ogrzewaczy o poj. 40 L które miałyby zbiornik ze stali nierdzewnej. Prosimy o uściślenie pozycji.*

*Poz. 9. Prosimy o podanie modelu oraz producenta kotła, do którego ma pasować pompa oraz symbol i producenta pompy obecnie zamontowanej w kotle. Prosimy o dokładne sprecyzowanie pozycji w celu doboru pompy pasującej do posiadanego przez państwa kotła.*

*Poz. 12 ,13. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pomp o parametrach zbliżonych do podanych w formularzu i o klasie izolacji H ?*

*Poz. 14. Czy Zamawiający oczekuje pompy zatapialnej do czystej i lekko zanieczyszczonej wody wykonanej z tworzywa, czy może chodzi o pompę zatapialną do wody brudnej i mocno zanieczyszczonych ścieków wykonaną z np. żeliwa? Przy czym podana przez Zamawiającego wydajność 1500 – 1800 l/h jest bardzo małą wydajnością wskazującą na pompy do lekko*

zanieczyszczonej wody wykonane z tworzywa. Pompy do wody brudnej i ścieków mocno zanieczyszczonych mają wydajności rzędu ok. 7000 l/h – 18000 l/h lub większej. Prosimy o sprecyzowanie o jaką pompę chodzi i czy podana w zapytaniu wydajność jest właściwa? (czy może chodziło o wydajność 15000 – 18000 l/h) Prosimy o uściślenie pozycji.

Poz. 16. Czy Zamawiający oczekuje dostawy podgrzewacza przepływowego wody o mocy 3500W? Jeśli przepływowy, to należy wykreślić podaną w pozycji pojemność 80 -100 L, gdyż ogrzewacze przepływowe nie posiadają zbiornika do magazynowania wody. Jeśli chodzi o ogrzewacze pojemnościowe 80 – 100 L to posiadają one zwykle moc grzałki 1500W lub 2000W a nie jak podał Zamawiający 3500W. Prosimy o dokładne sprecyzowanie o jaki ogrzewacz chodzi oraz podanie przykładowego modelu, producenta.

Poz. 17. Czy Zamawiający ma na myśli ogrzewacz przepływowy czy pojemnościowy?

Dalsza część opisu pozycji wskazuje na ogrzewacz pojemnościowy bezciśnieniowy nadumywalkowy z baterią o poj. 10 L. Jeśli tak to prosimy o poprawienie opisu pozycji w formularzu.

#### **Pytania od Wykonawcy nr 2**

- 1) Czy wpłynęły zapytania dotyczące tego postępowania?
- 2) Czy zapytania w dniu dzisiejszym będą wysłane w terminie? (termin składania 11.05-4 dni = 07.05).

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), udziela następujących odpowiedzi:

#### **Odpowiedzi na zapytania od Wykonawcy nr 1**

##### **ZADANIE NR 1**

###### ***Ad. poz. 171***

Zawór napełniający powinien pasować do stelaża i całego systemu producenta KOŁO.

###### ***Ad. poz. 187, 188***

Zamawiający ma na myśli zawory napełniające wodę do spłuczek ½” oraz ¾” uniwersalnych tj. wykonanych z PCV oraz ceramicznych.

##### **ZADANIE NR 2**

###### ***Ad. poz. 6, 7***

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ogrzewacza ze zbiornikiem odpornym na korozję, wykonanego ze stali nierdzewnej lub emaliowanego z anodą magnezową – opis pozycji zmodyfikowano (*Arkusz kalkulacyjny nr 1.2.1 do formularza ofertowego na zadanie nr 2 – po modyfikacji*).

###### ***Ad. poz. 9***

Opis pozycji nr 9 w zadaniu nr 2 zawiera błąd. W związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu tej pozycji poprzez usunięcie jego treści i zamieszczenie nowego obowiązującego opisu dla tej pozycji (*Arkusz kalkulacyjny nr 1.2.1 do formularza ofertowego na zadanie nr 2 – po modyfikacji*).

**Ad. poz. 12, 13**

Zamawiający dopuszcza zaferowanie pomp o parametrach zbliżonych do zawartych w opisach z tolerancją +/- 5% w zakresie wymiarów oraz o klasie izolacji F lub H – opis pozycji zmodyfikowano (Arkusz kalkulacyjny nr 1.2.1 do formularza ofertowego na zadanie nr 2 – *po modyfikacji*).

**Ad. poz. 14**

Zamawiający oczekuje zaferowania pompy zatapialnej do wody brudnej i mocno zanieczyszczonych ścieków oraz mułów, wykonanej z żeliwa, o minimalnej wydajności: 1500 l/h – opis pozycji zmodyfikowano (Arkusz kalkulacyjny nr 1.2.1 do formularza ofertowego na zadanie nr 2 – *po modyfikacji*).

**Ad. poz. 16**

Zamawiający oczekuje przepływowego podgrzewacza wody o mocy 3500 W. Podana pojemność 80-100 l ulega wykreśleniu – opis pozycji zmodyfikowano (Arkusz kalkulacyjny nr 1.2.1 do formularza ofertowego na zadanie nr 2 – *po modyfikacji*).

**Ad. poz. 17**

Zamawiający wymaga zaferowania podgrzewacza pojemnościowego – w miejsce ujętego w opisie przepływowego ogrzewacza wody – opis pozycji zmodyfikowano (Arkusz kalkulacyjny nr 1.2.1 do formularza ofertowego na zadanie nr 2 – *po modyfikacji*).

**Odpowiedzi na zapytania od Wykonawcy nr 2**

**Ad. 1)** Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań. Postawione przez wykonawcę pytanie nie dotyczy treści SWZ.

**Ad. 2)** Jak stanowi art. 284 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający jest obowiązany udzielić odpowiedzi na zapytania dot. treści SWZ (nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert) pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w ww. terminie – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wyjaśnieniami (art. 284 ust. 3 ustawy Pzp) z tym, że przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ (art. 284 ust. 5 ustawy Pzp).

Ponadto, zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji arkusza kalkulacyjnego nr 1.2.1 – zał. do formularza ofertowego na zadanie nr 2 (Zał. nr 1.2 do SWZ).

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp – treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz zmodyfikowany arkusz kalkulacyjny do formularza ofertowego na zadanie nr 2 Zamawiający zamieszcza na stronie przedmiotowego postępowania.

**KOMENDANT**

  
**płk Bogdan DRĄG**

Wykonano w 1 egz.- do umieszczenia na platformie zakupowej  
a/a – T-2712  
Alicja SOKOŁOWSKA (261 656 246)  
11.05.2021 r.  
Sekcja Zamówień Publicznych