

Głuchołazy, 16.10.2023r.

ZP.271.1.31.2023.JSz

## Do Wykonawców postępowania

### WYJAŚNIENIA TEŚCI SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

## **Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie – Etap II**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy wyjaśnia treść SWZ:

Pytanie:

Według projektu głównym źródłem ciepła jest jedna, 2-sprężarkowa pompa ciepła typu powietrze-woda o mocy 27,6kW , natomiast według przedłożonego do przetargu przedmiaru robót jest wskazane rozwiązanie oparte na kaskadzie dwóch pomp ciepła o mocy 2 x 16kW . Proszę o podanie właściwego wariantu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonej inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie – Etap II” należy przyjąć rozwiązanie oparte na kaskadzie dwóch pomp ciepła o mocy 16 kW monoblok (zakres ujęty w przedmiarze robót).

Lokalizacja pomp - zgodnie z dokumentacją projektową przy zwróceniu szczególnej uwagi na zachowanie odległości od granicy działki, w tym dopuszczalnych parametrów akustycznych w granicy działki.

Wszystkie prace oraz dobór materiałów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną treść SWZ.

**Zastępca Burmistrza Głuchołaz**  
/-/ **Roman Sambor**