



nazwa obw.	LWC/O1	LWC/O2	LWC/O3	LWC/G1	LWC/G2	LWC/PP	LWC/R
ochronnik	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	gniazdo	gniazdo	gniazdo	WYPUST
przebiegowy	TOALET	TOALET	TOALET	GRZEJNIK	GRZEJNIK	PODGRZE.	REKUPERA
nr przewodu							
rodzaj przew.	N2XH-J 3x1.5	N2XH-J 3x1.5	N2XH-J 3x1.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5
moc obwodu	0,2kW	0,2kW	0,2kW	2kW	2kW	2kW	0.2kW
nr aparatu	2;3						

UWAGI:

- Rozdzielnice w wykonaniu natynkowym montować na wys. 1,6m
- Ochrona od porażenia prądem elektrycznym przez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania wg PN-IEC 60364

YKY 3x6mm² z RG

UKŁAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZECZ
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

M-K Projekt Dawid Mołdzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka	
Inwestor:	Gmina Dębno, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno
Adres:	Działki nr 1069/7 obręb Dębno 0005, jedn. ewid. Dębno - miasto, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie
Nazwa zadania:	BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DĘBNIE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi
Projektował:	mgr inż. Radosław Sadowski Nr upr.: ZAP/0142/PWOE/13 - upr. Ele. bez ograniczeń
Sprawiła:	mgr inż. Piotr Markowski Nr upr. ZAP/0218/POOE/11 - upr. Ele. bez ograniczeń
Opracował:	
TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZIELNICY TOALET
Branża: INST. ELE	
Faza: TECH.	
Skala: --	
Data: 11.2021	
Nr rys. IE08	
Str. --	