


Rozdz. lokalu usługowego od L2 do L13



nazwa obw.		Lx/O	Lx/G	Lx/GR	Lx/K	Lx/PP	Lx/R	Lx/KL
ochronnik	oświetlenie	gniazdo	gniazdo	gniazdo	gniazdo	gniazdo	WYPUST	zasilanie
przebieg	lokalu	230V	GRZEJNIK	KURTYNA	PODGRZE.	REKUPERA	CENTRAL	
				POWETRZNA				
nr przewodu								
rodzaj przew.		N2XH-J 3x1.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5
moc obwodu		0,2kW	0,3kW	2kW	2kW	2kW	0,2kW	3kW
nr aparatu	2;3							

UWAGI:

1. Rozdzielnice w wykonaniu natynkowym montować na wys. 1,6m
2. Ochrona od porażenia prądem elektrycznym przez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania wg PN-IEC 60364

YKY 3x6mm² z RG

UKŁAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEC
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

M-K Projekt Dawid Mołdzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka	
Inwestor:	Gmina Dębno, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno
Adres:	Działki nr 1069/7 obręb Dębno 0005, jedn. ewid. Dębno - miasto, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie
Nazwa zadania:	BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DĘBNIE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi
Projektował:	mgr inż. Radosław Sadowski Nr upr.: ZAP/0142/PWOE/13 - upr. Ele. bez ograniczeń
Sprawdziła:	mgr inż. Piotr Markowski Nr upr. ZAP/0218/POOE/11 - upr. Ele. bez ograniczeń
Opracował:	
TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZIELNICY LOKALI Lx