



rekuperator stojący na posadzce  
o wydajności 410/360m³/h 220Pa  
z wymiennikiem przeciwpradowym 85%  
nagrz.el.230V 0,6kW

- kanaly nawiewny
- kanaly wywiewny
- kanaly czerpny
- kanaly wyrzutowy
- grzejnik elektryczny konwektorowy

<b>M-K Projekt Dawid Moldrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka</b>	
Investor:	Gmina Dębno, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno
Adres:	Działki nr 1069/5, 1069/7, 1069/9, 1069/12 obręb Dębno 0005, jedn. ewid. Dębno - miasto, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie
Nazwa zadania:	
<b>BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DĘBNIE</b>	
Projektował:	dr inż. Adam Krupński Nr upr.: ZAP/0072/P/005/06 - upr. SANIT. bez ograniczeń
Sprawdziła:	mgr inż. Agnieszka Cichocka Nr upr.: ZAP/0222/PW05/10 - upr. SANIT. bez ograniczeń
TREŚĆ RYSUNKU	
<b>BUDYNEK TOALET INSTALACJE GRZEWcze I WENTYLACJI</b>	
Brutto: sanitarna	
Faza: PT	
Skala: 1:50	
Data: 12.2021	
Nr rys. S2	Str.