

Świnoujście, dnia 02.09.2024 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

ul. Matejki 22

72-600 Świnoujście

Znak sprawy: **KAP.251.4.2024**

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu: korty tenisowe
2. Dane do kontaktu: OSIR „Wyspiarz” ul. Matejki 22 72-600 Świnoujście, telefon: 459585359
3. Zaprasza do złożenia ofert na: **Remont przepompowni ścieków i układu sterowania pompami przy Centrum Koordynacji Ratowników.**
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

OPZ - opis przedmiotu zamówienia i zakres prac, w tym ewentualnie kryteria oceny oferty:

W zakres prac wchodzi:

- a) demontaż uszkodzonych pomp tłocznych,
- b) demontaż zużytych stóp sprzęgających,
- c) demontaż uszkodzonych przewodnic pomp,
- d) demontaż zaworów zwrotnych,
- e) demontaż zasuw odcinających,
- f) demontaż instalacji hydraulicznej,
- g) demontaż skorodowanej pokrywy zbiornika,
- h) czyszczenie zbiornika,
- i) montaż kominka odpowietrzającego z rury pcv,
- j) podniesienie wylazu przez wylanie betonu pod pokrywą zbiornika,
- k) montaż pokrywy zbiornika,
- l) montaż nowych stóp sprzęgających na dnie zbiornika,
- m) montaż nowych przewodnic dwóch grup pomp,
- n) montaż nowych zaworów zwrotnych,
- o) montaż nowych zasów,
- p) montaż nowej instalacji hydraulicznej,
- q) instalacja słupa elektrycznego pod układy automatyki sterującej pompami tłoczącymi,
- r) wykonanie instalacji elektrycznej zasilania do rozdzielni sterującej,
- s) wykonanie instalacji elektrycznej pod układy automatyki i sterowanie,

- t) montaż podzespołów elektronicznych sterujących pompami,
- u) montaż sondy hydrostatycznej i ochrony sondy hydrostatycznej,
- v) montaż sterownika sondy hydrostatycznej i pracy pompami,
- w) montaż elektronicznego zabezpieczenia sondy,
- x) montaż wskaźników LED sygnalizujący status pracy pomp nr 1 i 2,
- y) montaż wskaźników obecności zasilania rozdzielni,
- z) zaprogramowanie sterownika pod zbiornik,
- aa) kalibracja sondy hydrostatycznej,
- bb) wykonanie pomiarów elektrycznych potwierdzone protokołem z pomiarów,
- cc) przeszkolenie personelu z obsługi pracy i konserwacji przepompowni
- dd) utylizacja wymienionych elementów na koszt wykonawcy

5. Data realizacji zamówienia: do 30.11.2024 r.

6. Okres gwarancji: min. 24 miesiące

7. Miejsce i termin złożenia oferty: **do dnia 09.09.2024 r. godz. 9.00** oferty proszę składać wyłącznie poprzez platformę zakupową platformazakupowa.pl. Link do zapytania ofertowego: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/975292>

8. Data otwarcia ofert: 09.09.2024 r. godz. 9.05

9. Warunki płatności: przelew 14 dni

10. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli oferta najkorzystniejsza przewyższa zaplanowaną przez Zamawiającego kwotę na realizację zamówienia,

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiegokolwiek oferty.

KIEROWNIK
KĄPIELISK I PARKINGÓW
mgr Marek Zmudziński

.....
(podpis kierownika)