



BURMISTRZ MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

63-000 Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5 • tel. 61 286 77 00 • fax 61 286 77 02
E-mail: burmistrz@sroda.wlkp.pl www.sroda.wlkp.pl

Środa Wielkopolska 2022-08-01

liZ.271.13.2022

Wyjaśnienie nr 3 treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy postępowania pn: Rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Publicznej im.
R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia, w związku z czym przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Prosimy o wskazanie parametrów dla windy osobowej m.in. udźwig, napęd, wyposażenie. W dokumentacji nie wskazano żadnych minimalnych wymagań dla windy.
2. Prosimy o wskazanie minimalnych wymagań dla platformy dla niepełnosprawnych.
3. Prosimy o wskazanie materiału, grubości, głębokości, koloru - parapetów wewnętrznych.
4. Prosimy o wskazanie współczynnika przenikania ciepła stolarki okiennej i drzwiowej.
5. Prosimy o wskazanie minimalnych wymagań dla wykładziny PCW, parametry akustyczne, grubość, rodzaj. Zgodnie z przekrojem w niektórych pomieszczeniach należy wykonać wykładzinę, natomiast w przedmiarze wskazano wyłącznie płytki na całej powierzchni.
6. Prosimy o udostępnienie projektu aranżacji wnętrza, wskazanie standardów wykończenia, kolorystyki.
7. Prosimy o udostępnienie załączników do Pozwolenia archeologicznego. m.in program badań, mapa.
8. Prosimy o potwierdzenie, iż okres gwarancji na urządzenia - zgodnie z gwarancją producenta, jednak minimalnie 36 miesięcy.

9. Prosimy o potwierdzenie, iż serwis, konserwacja urządzeń w okresie gwarancji jest po stronie Zamawiającego.

10. Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji jest po stronie Zamawiającego.

11. Z uwagi na obszerny zakres robót oraz trudności z pozyskaniem ofert na kluczowe materiały prosimy o wydłużenie terminu składania ofert. Ponadto z uwagi na sezon urlopowy w wielu firmach, braki kadrowe otrzymywanie wycen trwa znacznie dłużej niż standardowo. Mając na uwadze chęć złożenia rzetelnej oferty prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o kilka dni. Znaczenie ułatwi to wycenę i umożliwi złożenie oferty potencjalnym Wykonawcom.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Parametry dla windy

- napęd z siłownikiem bocznym,
- udźwig 400 kg
- maksymalna ilość osób 5,
- maksymalna prędkość 0,15 m/s
- ilość przystanków 4
- przyciski wypukłe cyfry wyczuwalne dotykiem,
- ściany, listwy podłogowe, narożniki ze stali nierdzewnej - satyna,
- podłoga z wykładziny PCV,
- sufit wykonany z płyty pleksi,
- oświetlenie led,
- lustro na połowie ściany frontowej,

Odpowiedz na pytanie nr 2

Parametry dla platformy dla niepełnosprawnych:

- wymiary podestu 800 x 1220 mm
- udźwig 250 kg
- sposób składania ręczny i automatyczny,
- napęd elektryczny, przekładnia zezęta wzdłuż aluminiowej prowadnicy,
- poręcz ze stali nierdzewnej malowanie w kolorze obudowy platformy,
- panel z przyciskami sterowymi z tworzywa sztucznego,

Odpowiedź na pytanie nr 3

Parapety wewnętrzne z konglomeratu w kolorze bezowym gr. 3 cm

- głębokość do 43 cm,

Odpowiedź na pytanie nr 4

Współczynnik przenikania ciepła zgodny z aktualnymi normami:

- dla stolarki okiennej $U_w = 0,9W (m^2-K)$
- dla stolarki drzwiowej $U_w = 1,3W (m^2-K)$

Odpowiedź na pytanie nr 5

Wymagania dla wykładzin:

- wykładziny przemysłowe PCV
- klasa ścieralności T
- grubość 2,5 mm
- klasa użytkowa 33/42
- klasa antypoślizgowości R11

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 3.6.10 opisu architektoniczno-budowlany załączonej dokumentacji dotyczący kolorystyki wnętrz przy zachowaniu standardowej palety barw.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Pozwolenia archeologiczne; prace archeologiczne będą prowadzone przez archeologa na zlecenie zamawiającego. Po wyborze Wykonawcy robót zostanie przedstawiony program badań wykonany przez archeologa.

W złączeniu do wyjaśnień nr 3 mapa z pozwolenia archeologicznego

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający informuje, że okres gwarancji i rękojmi również na urządzenia stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z Rozdziałem XX SWZ. Minimalny okres gwarancji i rękojmi zgodnie z zapisami SWZ wynosi 36 m-cy maksymalny 60 miesięcy.

Zgodnie z zapisami przedmiotowego rozdziału za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta która spełni warunki SWZ oraz uzyska największą ilość punktów w kryterium cena i okres rękojmi i gwarancji. Oferta która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Tak więc im krótszy zaproponowany przez wykonawcę okres gwarancji i rękojmi tym mniejsza ilość punktów uzyskanych w postępowaniu.

Odpowiedź na pytanie 9

Zamawiający potwierdza.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający potwierdza.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.

Z-ca Burmistrza Miasta

/ Maria Mieszczak /